

Mapa do celów projektowych

1:500

GK.U.6640.963.2022
woj. wielkopolskie
pow. gnieźnieński
jeden. ewidencyjna Gniezno (300303_2)
obręb Goślinowo (0006)
Ark 3, 2/ sekcja 6.181.17.15.3.3.4;20.1.1;2.4
zasieg aktualizacji - - -
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2022-03-15

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIENIU PROJEKTU

S.C. GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Gromadzka 37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046


mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zawódz. Głównego Geod. Krp. 16931
62-200 Gniezno, ul. Gromadzka 37

Nie wyklucza się istnienia
na terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacja o słabościach gruntowych najpewniej wpływu na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania gruntów wzrostu wzrostu
---	---

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac,
których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.U.6640.963.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Gnieźnieński
Wykonawca prac geodezyjnych	S.C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr P.3003.2022.1.13.3.4; z dn. 2022.03.15
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931



Investor: Gmina Gniezno ul. A. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno	mgr inż. Paweł Linkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w dziedzinie projektowania urządzeń elektrycznych i teleinformatycznych nr dop. WKP/0147/POE/08
Nazwa inwestycji: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goślinowo ul. Osiedle Leszka Białego dz. 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo gmina Gniezno	
Adres: Gniezno	
Projektant: mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POE/08	
Temat: Projekt zagospodarowania terenu - szafka oświetleniowa, linia kablowa nN 0.4kV, słupy oświetleniowe	
Skala: 1:500	

- Legenda:**
- Granice działek
 - Numeracja dzialek objętych opracowaniem
 - Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
 - Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 1252(1433)m - obw. I
 - Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 61(72)m - obw. II
 - Proj. słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ognioowo z wysięgnikiem h=1m i d=1m
fundament betonowy, oprawa z żródłem LED 60W
 - Proj. rura osłonowa DVK 75
 - Proj. przecisk pod drogą SRS 75
 - Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

- UWAGI:**
- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 24478/2022/005/2R6 z dnia 20.04.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
 - Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
 - Linia kablowa nN 0.4kV układać w wykopie na głębokości min. 1.0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podłożu piaskowej 2x10cm, z izolacją z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 - Przy podłączaniu kabli do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
 - Przy układaniu kabli zachować normalne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 - W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK.
 - Linie kablowe nN 0.4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnymi sieci rozdzielczej nN 0.4kV i opisać technicznie.
 - Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelniać przed przedostawianiem się wody.
 - Prace w pobliżu drzew prowadzić również z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.
- Obszar oddziaływania inwestycji**
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012. poz. 462 ze zmianami zamknięcia się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
mgr inż. Paweł Linkowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w dziedzinie projektowania
urządzeń elektrycznych i teleinformatycznych
nr dop. WKP/0147/POE/08