



Investor:	Gmina Gniezno
Nazwa inwestycji:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Goślinowo ul. Osiedle Leszka Białego dz. 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo gmina Gniezno
Adres:	Gniezno
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POOe/08
Temat:	Schemat ideowy oświetlenia, widok szafki oświetleniowej
Branża:	Elektryczna
Stadium:	PB
Nr rysunku:	E-3
Data:	wrzesień 2022

Legenda:

- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1252(1433)m - obw. I
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 61(72)m - obw. II
- Proj. słup ośmiokątny 7m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=1m fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 60W
- Proj. rura osłonowa DVK 75
- Proj. przećisk pod drogą SRS 75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO2

UWAGI:

- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 24478/2022/OD5/ZR6 z dnia 20.04.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
- Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
- Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
- Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
- Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
- W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK.
- Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
- Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelniać przed przedostawaniem się wody.
- Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219/72, 219/10 ark. 3 obręb Goślinowo i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.