



URZĄD GMINY UDANIN

55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 02.03.2021

OS.271.1.1.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu. Etap II, Formuła zaprojektuj – wybuduj.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie mocy przyłączeniowej uzgodnionej z zakładem energetycznym dla całego obiektu.

Odpowiedź:

Moc przyłączeniowa dla całego SUW Ujazd Dolny 52, zgodnie z zawartą umową wynosi 40 kW.

2. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja budynku stacji uzdatniania wody nie obejmuje elektryki ogólnej tzn. wymiany lamp, grzejników, osuszaczy, gniazdek itp., a jedynie należy przewidzieć aparaty zasilające i zabezpieczające te obwody.

Odpowiedź:

Modernizacja budynku SUW Ujazd Dolny 52 nie obejmuje elektryki ogólnej, należy przewidzieć w nowej szafie aparaty zasilające i zabezpieczające te obwody.

W PFU w punkcie 10.3 jest zapis, że „Do przesyłania sygnałów ze studni głębinowych należy wykorzystać istniejące przewody sterownicze.”. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący kabel nadaje się do przesyłania sygnałów oraz określenia ile aktualnie żył jest wolnych do podłączenia sond konduktometrycznych i krańcówek studni.

Odpowiedź:

Istniejący kabel został zabudowany w gruncie w 1991 roku. Nie posiadamy wiedzy czy nadaje się do przesyłania sygnałów.

Kabel jest 4 żyłowy miedziany (4x1,5), z czego 2 żyły są wolne. Do 2-ch podłączona jest sonda suchobiegu.

Na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


WÓJT
Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Aleksandra.zastocka@udanin.pl

76/744-28-94