

Znak sprawy: **NP-50-13/2024**

Zakres dostawy stopnia sprężającego Dmuchawy Aerzen GM 60S

- Demontaż stopnia
- Dostawa nowego stopnia
- Zabudowa na stanowisku nowego stopnia
- Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
- Ustawienie kół pasowych
- Wymianę filtra powietrza
- Wymianę oleju
- Wymianę pasów napędowych
- Rozruch próbny
- Pomiar drgań i temperatury
- Wykonanie dwóch przeglądów gwarancyjnych:
 - a) Po przepracowaniu 200 Mth, obejmujący podstawowe czynności eksploatacyjne przewidziane w DTR
 - b) Po przepracowaniu 2000 Mth, lub roku czasu obejmujący podstawowe czynności eksploatacyjne przewidziane w DTR, oraz wymianę filtra, pasów napędowych, oleju.