



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUĐOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa z rozbudową części **źłobka**”, oznaczonego jako TEC.362.1.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00064350/01 w dniu 2024-01-24.

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy PZP wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na zawarte pytania.

Pytania z dn. 08-02-2024 godz. 07:33

- 1.Zestawienie stolarki drzwiowej nie zawiera oznaczeń na rysunkach, proszę o uzupełnianie.
- 2.Zestawienie stolarki drzwiowej nie zawiera ścianki przesuwnej z drzwiami. Z czego należy wykonać te ścianki? Proszę o uzupełnianie.

Odpowiedź na pytanie z dn. 08-02-2024

1. W załączeniu uzupełnione zestawienie stolarki drzwiowej.
2. Ścianka mobilna - ścianka co najmniej trudnozapalna, z wypełnieniem z płyt laminowanych w kolorystyce standardowej (do uzgodnienia z Inwestorem np. biały kremowy lub jasny beż); ścianka wysokości 2,6m; system jezdny mocowany od góry, boczny sposób parkowania modułów; łączenie modułów za pomocą systemu pióro – wpust z zastosowaniem uszczelek magnetycznych oraz dociskowych; zewnętrzny dystans pomiędzy modułami od 1 mm do 3 mm; izolacyjność akustyczna minimum 49-51 dB; moduł drzwiowy (światło przejścia min. 90/200) w ściance stanowi całość systemowo-wizualną (w ściance rozłożonej jako drzwi ukryte) .

Zgodnie z art. 284 ust 6 PZP zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/kluczbork> treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami zamawiającego bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.