

WSZYSCY WYKONAWCY

2022-162083

**Dotyczy: Modernizacja budynku położonego przy ul. Górna Wilda 80/Różana 9a**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej jako „ustawa PZP” lub „PZP”) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie1.** Prosimy o wyjaśnienie dot. rurociągów wody bytowej (sprawa jest bardzo ważna, bo jeśli ktoś wykona tą instalację zgodnie z projektem to nie wytrzyma ona nawet pół roku). Zgodnie z projektem przewody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać ze stali węglowej cienkościennej ocynkowanej Kan Therm Steel. Rurociągi te nie są dopuszczone do instalacji wody użytkowej. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie pionów i poziomów zimnej wody z PP PN10 zgrzewanego oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji PP PN 16 z wkładką stabilizującą, natomiast rozprowadzeń wody użytkowej w lokalach z rur PERT/AL/PERT zaciskanych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Rozdział XV SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **3.12.2022 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W Rozdziale XVI SWZ ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan) w terminie do dnia **4.11.2022r. do godz. 12:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4.11.2022r. o godz. 12:30** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.”