



# OZNACZENIA:

- Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty Ø15 szt 4
- Zawór grzejnikowy odcinający prosty Ø15 szt 4

420 W  
C11-60  
0,6 m  
Grzejnik stalowy płytowy C11-60/06 szt1, C22-60/06 szt1, C22-60/0,8 szt2

# RUROCIĄGI:

Przebudowę pionu centralnego ogrzewania wykonać z rur bez szwu wg PN-EN 10305-1:2003  
Ø 21,3x2,6 = 44m

OBIEKT	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej na utworzenie żłobka						
ADRES:	Łazy Dębowieckie obręb 0007 działka nr.ewid. 1064, 1063/2						
INWESTOR:	Gmina Dębowiec						
ADRES:	Dębowiec 101, 38-220 Jasto						
TYTUŁ RYS:	Pzebudowa pionu instalacji centralnego ogrzewania, rozwinięcie pionu						
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Skrzyszowski	NR UPRAWNIEN	S-110/01	09.2021	PODPIS	SKALA	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	inż. Jacek Kamiński	PDK/0011/POOS/07	09.2021			1:50	S-5.0