

Og.7013.2.17.2024

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej
w Nadrożu
Nadroż 1
87-515 Rogowo**

Dotyczy: budowy przyłącza wodociągowego

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3.04.2024 r., /data wpływu do urzędu/ wyraża się zgodę na budowę przyłącza wodociągowego do nieruchomości oznaczonych numerem 172 w obrębie ewidencyjnym Nadroż pod następującymi warunkami:

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

- 1.1. Miejsce i rodzaj wcinki: istniejący wodociąg DN 160, wcinka obejmą wraz z zaworem odcinającym i skrzynką wodociągową, którą należy umocnić betonem lub obrukować.
- 1.2. Rodzaj przyłącza: rura PE-HD min Ø 32, minimalna głębokość układania rur 1,50 m, oznakować zgodnie z PN.
- 1.3. Zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem.
- 1.4. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: zainstalować wodomierz Ø 20 mm. lokalizować go za pierwszą ścianą zewnętrzną budynku, piwnicy lub w studziencie wodomierzowej, w miejscu suchym, umożliwiającym dostęp dla osób sprawujących nadzór i konserwację, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia.
- 1.5. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające i należy utrzymywać ich sprawność techniczną.
- 1.6. Za zestawem wodomierzowym zainstalować stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.
- 1.7. Nie dopuszcza się podłączania dwóch układów instalacji wodociągowych tj. sieci wodociągowej z układem hydroforowym z własnego ujęcia (studnie lokalne).
- 1.8. zaprojektować na sieci wodociągowej hydrant ppoż. wraz z odcięciem umożliwiającym odłączanie od sieci

2. Wytyczne organizacyjne.

2.1. Na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową, którą należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Rogowie oraz 1 egzemplarz dostarczyć do Urzędu Gminy w Rogowie.

2.2. **Dolączyć do dokumentacji projektowej pisemną zgodę właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie trasa przyłącza wodociągowego - zaczynając od zaworu odcinającego na sieci wodociągowej .**

2.3. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

2.4. Rozpoczęcie robót zgłosić do Urzędu Gminy w Rogowie oraz umożliwić przeprowadzenie kontroli. Roboty montażowe przy wcięciu do sieci wodociągowej inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracownika obsługi sieci wodociągowej Urzędu Gminy w Rogowie.

2.5. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.

2.6. W przypadku przejścia pod drogą przyłączy wykonać w rurze osłonowej. Prace uzgodnić zarządcą drogi.

2.7. Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.8. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i jeden egzemplarz dostarczyć do Urzędu Gminy w Rogowie.

2.9 Wykonać badanie mikrobiologiczne wody z wynik dostarczyć do Urzędu Gminy w Rogowie.

2.10. Wykonane przyłączy zgłosić do odbioru, a przed rozpoczęciem korzystania z urządzeń należy zawrzeć umowę na dostawę wody /*Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł/.*

2.11. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Z up. Wójta

mgr Krzysztof Rybiński
2 - ca Kefownika
Ref. Gospodarczego, Rozwoju i Promocji