

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Tarnowskie Góry, dnia 27 lipca 2022r.

AZ.272.4.7.2022

Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowska 54 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej**

W związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ:**

Pytanie 1: *W pozycji 37 w przedmiarze elektrycznym dotyczących kanałów instalacyjnych do układania przewodów, obmiar wynosi 560 mb, natomiast przewodów do układania jest prawie 3000 mb. Czy to błąd obmiarowy, który należy zwiększyć?*

Odpowiedź 1: Należy roboty wycenić zgodnie z ilościami w przedmiarze. W kanale instalacyjnym może być prowadzone jednocześnie kilka obwodów stąd ilość kanałów instalacyjnych jest mniejsza od ilości kabli/przewodów.

Pytanie 2: *Czy konstrukcję oraz poręcze schodów zewnętrznych należy wycenić?*

Odpowiedź 2: Konstrukcji i poręczy schodów zewnętrznych nie należy wyceniać. Ich zakres wchodzi do innego etapu przebudowy budynku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl/>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5
tel. 32 381 37 11 , fax. 32 381 37 27
email: kancelaria@tarnogorski.pl
www.tarnogorski.pl



ELoGE

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

Pytanie 3: *W projekcie wspomniano o uzupełnieniu ubytków w murze i dociepleniu ściany między garażem nr 3, a garażem nr 4, natomiast nie jest to uwzględnione w kosztorysie. Czy należy doliczyć te roboty?*

Odpowiedź 3: Należy uwzględnić uzupełnienie ubytków w murze oraz ocieplenie ściany pomiędzy garażem nr 3 i 4 styropianem gr 15 cm z tynkiem cementowo wapiennym poprzez dołożenie poz. w kosztorysie ofertowym:

– uzupełnienie ubytków w murze oraz ocieplenie ściany pomiędzy garażem nr 3 i 4 styropianem gr 15 cm z tynkiem cementowo wapiennym - kalkulacja własna – obmiar:

$$5,60 \times 0,5(3,33 + 3,14) = 18,12 \text{ m}^2$$

Pytanie 4: *Pozycja 69 i 70 z przedmiaru budowlanego wskazuje na wykonanie tynku imitującego drewno, natomiast w projekcie elewacji są wskazane panele kompozytowe, które wykazane są w pozycji 76.*

Czy należy skorygować pozycję 69 i 70?

Pozycje te powielają koszty.

Odpowiedź 4: Prawidłowe jest wykonanie paneli kompozytowych na elewacji. W związku z powyższym proszę o niewycenianie poz. 69 i 70 z przedmiaru.

Pytanie 5: *Z załącznika „Informacje dodatkowe” wynika, że rolety antywłamaniowe mają być sterowane ręcznie, natomiast jest to błąd. Rolety antywłamaniowe muszą być sterowane elektrycznie. Proszę o informację czy należy wycenić rolety zewnętrzne sterowane ręcznie czy antywłamaniowe sterowane elektrycznie.*

Odpowiedź 5: Należy zastosować rolety antywłamaniowe sterowane elektrycznie.

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia okres związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

I. ust.1 w rozdziale XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 06.09.2022 roku, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

II. ust. 1 w rozdziale XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. **Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić** na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 08 sierpnia 2022 roku do godz. 11:00.**

III. ust. 1 w rozdziale XV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie:

1. **Otwarcie ofert nastąpi** niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 08 sierpnia 2022 roku, o godz. 11:05** w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

dokument został podpisany
z upoważnienia Zarządu Powiatu
przez:
Barbara Machura
Sekretarz Powiatu