

# STAROSTA OLESKI

46-300 Olesno, ul. Pieloka 2 I

Olesno, dnia 29.02.2024 r.

OZ.4123.10.2024

Rzymskokatolicka Parafia  
p.w. Trójcy Świętej  
Ul. Mała 4  
46-310 Gorzów Śląski

Odpowiadając na wniosek Parafii z dnia 20.02.2024 r. w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla inwestycji obejmującej remont elewacji kościoła parafialnego zlokalizowanego przy ul. Małej 2 w m. Gorzów Śląski

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz w związku z porozumieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu, prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 1365)

## Powiatowy Konserwator Zabytków przedstawia zalecenia konserwatorskie:

Dopuszcza się prace w zakresie wymiany materiału ceglanego elewacji, spoinowania a następnie hydrofobizacji całej powierzchni murów zewnętrznych, wież, oraz czap betonowych.

Wymiany materiału powinny mieć charakter lokalny i odnosić się wyłącznie do elementów zniszczonych. Warunkiem jest zastosowanie materiałów naturalnych identycznych z zastosowanymi w elewacji tj. cegły palonej i okładzin cokołów z rudy żelazowej. Należy zastosować preparaty hydrofobowe i zaprawy do spoinowania przeznaczone do prac konserwatorskich.

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej, został ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Gorzów Śląski przyjętej Zarządzeniem Nr 0055.6.2019 Burmistrza Gminy.

Sporządził : arch. Marek Mansfeld

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  
Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Świętej  
Ul. Mała 4, 46-310 Gorzów Śląski

### Do wiadomości:

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu,  
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

STAROSTA  
*Rejzda Fabianek*