OBSZAR ODBUDOWY

C - SEGMENT TECHNICZNY PM		[m²]	WYS. [m]
C101	WARSZTAT	38.31	5.30
C102	MAGAZYN	7.93	3.30
C103	MAGAZYN	7.93	3.30
C104	MAGAZYN	7.84	3.30
C105	WARSZTAT	78.40	4.90 ÷ 5.30
C106	MYJNIA	78.40	4.90 ÷ 5.30
C107	WĘŻOWNIA	18.12	5.20
	SUMA	236.94	

OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

1 F1 — OPRAWA LED TYPU BEKLA IP65 (5337lm; 51.0W)

2 F2 — OPRAWA LED TYPU BEKLA IP65 (7865lm; 76.0W)

3 F2 G — OPRAWA LED TYPU BEKLA IP65 (10806lm; 100.0W)

4 G1 — OPRAWA LED NASUFITOWA IP65 −40°C do +50°C (15942lm; 93.0W)

5 — OPRAWA LED NASUFITOWA IP65 −40°C do +50°C (34426lm; 222.0W)

6 N — OPRAWA LED NAŚWIETLACZ IP65

7 F3 — OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA WYKONANIE EX (58.0W)

OZNACZENIA

wyłacznik świecznikowy n/t 16A 250V

wyłacznik 1−biegunowy n/t 16A 250V

S... przycisk instalacyjny n/t 16A 250V

LEGENDA

OBSZAR ODBUDOWY

ELEMENTY DO WYMIANY

P.S. BUDOPROJEKT
40−224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255−54−33 e−mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/4930/POOE/13	
OPRACOWAŁ	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82	

INWESTYCJA: ODBUDOWA POMIESZCZEŃ MYJNI I WARSZTATU − SEGMENT C

OBIEKT: KOMENDA MIEJSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU

TEMAT RYSUNKU: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ − RZUT POZIOMU ±0.00 — SKALA 1:100

STADIUM	BRANŻA	NR ARCHIWALNY	DATA	PLIK−NR RYSUNKU
PW	ELEKTRYCZNA	900/2021	2021.08	PSPB3−17−OD−01