

Zamawiający:

Komenda Portu Wojennego Świnoujście

ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

Adres strony internetowej: www.kpws.wp.mil.pl

**ODPOWIEDŹ NR 1
DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Zakup paneli podłogowych, wykładziny oraz akcesoriów

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Potencjalny Wykonawca złożył zapytanie do postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1 – dotyczy poz. 1

Zamawiający oczekuje dostawy wykładziny „obiektowej”.

Jednak wskazana przez Zamawiającego wykładzina BONUS jest wykładziną stosowaną do celów mieszkalnych / domowych.

Wykładzina BONUS nie może być używana w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Prosimy o zmianę opisu zamawianej wykładziny.

Pytanie nr 2 – dotyczy poz. 3

Zamawiający oczekuje dostawy podkładu pod panele nie precyzując jaki ma to być podkład.

Prosimy o podanie grubości podkładu i rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany.

Pytanie nr 3 – dotyczy poz. 9

Zamawiający oczekuje dostawy kątownika schodowego nie podając danych technicznych kątownika.

Prosimy o podanie informacji z jakiego materiału ma być wykonany, jaka ma być długość i szerokość kątownika, kolor kątownika i czy ma być ryflowany, czy gładki oraz sposób montażu.

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi dot dodatkowych parametrów/ danych do Specyfikacji technicznej (tj. załącznika nr 2 Zaproszenia):

Ad. 1. Zamawiający wykreśla słowo „Bonus” określającej rodzaj wykładziny, gdyż mylnie zostało ono podane a taka wykładzina nie sprawdzi się oczywiście w pomieszczeniu biurowym.

Ad. 2. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań względem podkładu pod panele, jedynie żeby był odpowiedni do oferowanych paneli, które będą w budynku użyteczności publicznej.

Ad 3. Zamawiający uzupełniająco podaje do kątowników :

- z aluminium, kolor pasujący do paneli, preferowany srebrny
- długość listew: 125 cm (szerokość schodów), ilość 63 szt., szerokość kątownika 3 cm
- odpowiednie do montażu z oferowanymi panelami
- montaż „ścienny”
- mogą być ryflowane