

## ERRATA NR 1

**Do dokumentacji projektowej „Remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku Szkoły przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim dz. nr 2/8 obr. 11.”**

W dokumentacji projektowej remontu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla budynku Szkoły przy ul. Obrońców Westerplatte 30 w Pruszczu Gdańskim dla potrzeb serwerowni (pom. 113B) zaprojektowano klimatyzator typu SPLIT wraz z niezbędną instalacją zasilającą i zabezpieczeniem w rozdzielnicy.

Projektant informuje, że dla pomieszczeń sąsiadujących 111-112 i 113A projektuje się analogiczne zestawy klimatyzatorów typu SPLIT (pomieszczenia: 111-112 – 2 jednostki, 113A – 1 jednostka) wraz z niezbędną instalacją zasilającą i zabezpieczeniem w rozdzielnicy.

Wykonawca na etapie składania wniosków materiałowych dokona doboru ilości i rodzaju klimatyzatorów w pomieszczeniach 111-112, 113A, 113B, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest do prowadzenia bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz serwisu.

**Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne**

PROJEKTANT  
  
inż. Rafał Paluch  
KOM/0146/PWOE/06

.....  
(pieczętka i podpis Projektanta)