

Lublin, 15.10.2024 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 81 44 52 247, 81 44 52 230
lublin@psgaz.pl

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak: -

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.198Z.1.24

Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z planowaną inwestycją remontu chodnika (wymiana nawierzchni) wzdłuż ul. Pogodnej w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2024 r. (data wpływu 11.09.2024 r.) w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję przebudowy chodnika w pasie drogowym ul. Pogodnej w Lublinie (dz. nr 1/1, 48, 4 obr. 19 ark. 5 oraz 331/1 obr. 19 ark. 6) – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej.
2. W rejonie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa niskiego ciśnienia:
 - Dn 150 stal – przejście wzdłużne pod planowanym chodnikiem
 - Dn 50-250 stal – przejścia poprzeczne planowanym pod chodnikiem
 - dn 90 PE – przejścia poprzeczne planowanym pod chodnikiem
3. Należy zachować odległość pionową mierzoną od górnej ścianki gazociągu do projektowanej nawierzchni min. 1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
4. Nawierzchnia nad siecią gazową winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
5. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
6. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.

7. Prace w strefie kontrolowanej gazociągów prowadzić ze szczególną ostrożnością. W bezpośredniej bliskości gazociągu prace prowadzić ręcznie pod bezwzględny nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
8. Elementy zagospodarowania terenu zaprojektować w sposób bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).
9. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, email: gazownia.lublin@psgaz.pl.
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zakład Gazowniczy w Lublinie wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
11. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągów należy uzgadniać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie jest ważne jedynie z załącznikami graficznymi – mapy z planowanym zagospodarowaniem terenu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Weronika Koperda, tel. 81 44 52 247, e-mail: weronika.koperda@psgaz.pl

Z poważaniem

Do wiadomości:

- Gazownia w Lublinie w.e.
- ZMDZ a/a

Załącznik:

- Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu – 4 szt.