



Zapytanie ofertowe

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
UM w Poznaniu
60-535 Poznań, ul. Polna 33
tel. 061 841 92 18, 061 841 94 55, fax 061 841 96 55
tel. 061 659 92 18, 061 659 94 55, fax 061 659 96 55

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 tys. PLN (netto), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

.....
pieczęć zamawiającego

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

1. Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-525 Poznań
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi konserwacji oraz monitoringu instalacji SSP, SO w budynkach Szpitala GPSK w Poznaniu przy ul. Polnej 33, 60-535 Poznań w okresie 12 miesięcy.
3. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2024r. – 30.04.2025r.
4. Termin płatności: 60 dni;
5. Wymagania dotyczące serwisu, naprawy, konserwacji:

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) kwartalna konserwacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu oddymiania klatek schodowych (SO), świadczenie usługi monitorowania sygnałów do Centrum Monitorowania Operatora Systemu oraz Alarmowego Centrum Odbiorczego Państwowej Straży Pożarnej dla 1842 elementów zainstalowanych w pętli dozorowej w tym:

- 110 szt. elementów ROP
- 1114 szt. Czujka O
- 13 szt. Czujka TD
- 585 szt. Czujka 02T
- 1 szt. Czujka TM
- 19 szt. moduły i pozostałe elementy

- Numer centrali 1: FlexES Control

- Numer centrali 2: FlexES Control

Budynek Główny A w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP) oraz przegląd konserwacyjny klap oddymiających dwóch klatek schodowych

Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy B w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP) oraz przegląd konserwacyjny klap oddymiających dwóch klatek schodowych



Zapytanie ofertowe

Budynek Wielofunkcyjny G w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP)

Budynek Magazynowy I oraz J w zakresie:

Konserwacja systemu detekcji pożaru (SSP)

b) Świadczenie transmisji alarmów pożarowych I i II stopnia (dwutorowo) do odpowiedniego terytorialnie Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) zainstalowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS) oraz sygnałów uszkodzeń do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeń (COSU) Operatora.

II. Wskazane w pkt. 5, ppkt I czynności powinny odbywać się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- 2) PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 System sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
- 3) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz wytyczne producentów systemów;
- 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994);
- 5) Zezwolenie na obrót, transport, obsługę, przegląd, przechowywanie i eksploatację izotopowych czujników pożaru zgodnych z Ustawą z dnia 29.11.2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. 2001 nr. 3 poz. 18). oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.12.2015r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

III. Zamawiający wymaga posiadanie odpowiednich uprawnień i kwalifikacji osób wykonujących w imieniu Oferenta czynności wskazanych w pkt. 5 ppkt I, dotyczy uprawnień:

- 1) Uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV
- 2) Uprawnienia wydane przez producenta systemu SSP w zakresie wykonawstwa, konserwacji i serwisu.

IV. Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego zaświadczenia potwierdzającego odbycia wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej: 04.04.2024r. godz: 10:00. Stawiennictwo w miejscu: Budynek Techniczny "E", II piętro, pok. 202.



Zapytanie ofertowe

V. Zamawiający wymaga załączenia wykazu zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem.

6. ~~Cena jest jedynym kryterium oceny ofert / Cena i inne kryteria oceny ofert*:~~
7. Inne istotne warunki realizacji przedmiotowego zamówienia:
8. Sposób przygotowania oferty*:
~~Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (formularz F25-ZP), w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku składania oferty na zamieszczone zapytanie na platformie zakupowej, w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na kopercie należy umieścić napis: „Dotyczy zapytania ofertowego na Świadczenie usługi konserwacji oraz monitoringu instalacji SSP, SO w budynkach Szpitala GPSK w Poznaniu przy ul. Polnej 33, 60-535 Poznań w okresie 12 miesięcy.~~
**Wypełnić jeśli dotyczy papierowej wersji umowy*
9. Termin złożenia oferty (oraz otwarcia ofert)*:
Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2024r., do godz. 09:00
** Wypełnić jeśli dotyczy zapytania ofertowego na platformie zakupowej*
8. Mail na który należy przesłać ofertę: dkrawczyk@gpsk.ump.edu.pl
9. Faktury będą przesyłane na: faktury@gpsk.ump.edu.pl (Fakturę należy wysłać w formacie pdf).

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY ORAZ MOŻLIWOŚĆ NIEPODPISANIA UMOWY Z WYŁONIONYM WYKONAWCĄ.

Specjalista ds. Eksploatacji


Damian Krawczyk

26.03.2024

(data, podpis i pieczęć osoby prowadzącej sprawę)

