



## ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołów; dnia 13.09.2021 r.

Znak sprawy: DC.501.45.2021

Znak pisma: 7147/2021/DC



**Zakład Gospodarki Lokalowej**  
**ul. Kolejowa 2**  
**43-190 Mikołów**

**Dotyczy: Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31.08.2021 r. **Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie** informuje, że parametry dostarczane do budynku przy ul. Bandurskiego 8 - (działka nr 1857/25) w Mikołowie przez istniejącą sieć wysokich parametrów są następujące:

- Temperatura obl. na zasilaniu: 120 °C
- Temperatura obl. na powrocie: 70 °C
- Ciśnienie dyspozycyjne: 0,1 MPa

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Michał Majnusz*  
mgr inż. Michał Majnusz