

UWAGA:

1. Wykopy pod kabel wykonywać mechanicznie oraz **ręcznie ze szczególną ostrożnością i uwagą** uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne a w szczególności kable telekomunikacyjne, elektryczne NN i gazociąg. Przy pracach ziemnych uwzględnić wymogi określone protokołem z narady koordynacyjnej Starosty Konińskiego.
2. Ze względu na szczupłość miejsca ograniczonego istniejącym uzbrojeniem, zastosować słupy stalowe do wkopania (bez fundamentów prefabrykowanych betonowych). W przypadku zalegania istn. kabli elektr. NN w miejscu proj. słupa oświetleniowego kabel istn. należy odsunąć na odległość min. 0,25m. od proj. słupa. Prace przy ewentualnym przesunięciu kabla wykonać pod nadzorem użytkownika - właściciela, Rejonu Dystrybucji w Koninie.
3. Z uwagi na liczne zbliżenia i skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym proj. kabel na całej długości osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego.
4. Na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektowany kabel osłonić miękką rurą LDPE 50 koloru niebieskiego a na skrzyżowaniach z wjazdami z kostki brukowej do posesji, kabel osłonić rurą twardą HDPE 75, ułożoną metodą przecisku lub przewiertu.
5. Słup końcowy nr 12 i nr 6 uziemić. Rezystancja uziemienia R<30Ω. Bednarkę Fe/Zn 25x4mm ułożyć na dnie wykopu kablowego.
6. Po wykonaniu prac ziemnych, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Z.40800.1774.3022

Stare Miasto

301011_2

0014

Stare Miasto

1: 500

6.172.22.04.4.4; 6.172.22.09.2.2.1; 2.4

2000/6

Kronsztadt 60

Mapa do celów projektowych zostało wykonane na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 udostępnionej dziennie w PW

62-571 Stare Miasto ul. Wichrowe Wzgórze

16.05.2022

mgr inż. Michał Sobiński
62-001 Skórzewo, Pilonga 11a
tel. 61 624 22 36, kom. 0501 644 732
Pełnienie funkcji projektanta w zakresie branży elektrycznej na podstawie upr. budowlanych nr 310/427/Po

mgr inż. Zbigniew Wróblewski
62-510 Konin, ul. Poniatowskiego 11a
tel. 63 244 32 50, kom. 0606 694 732
Pełnienie funkcji projektanta w zakresie branży elektrycznej na podstawie upr. budowlanych nr 310/427/Po

Mapa do celów projektowych zostało wykonane na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 udostępnionej dziennie w PW

62-571 Stare Miasto ul. Wichrowe Wzgórze