

Formularz cenowy szacowania cen na rynku:
serwis kogeneratora MB 3042 L5 (rok produkcji 2008)

1. Przeglądy serwisowe kogeneratora wynikające z „Planu serwisowego MTU prac konserwacyjnych”

Przedmiot zamówienia	Wartość netto całkowitego kosztu serwisu (zł netto)
<i>1</i>	<i>2</i>
Serwis po 8800 godz. pracy	
Serwis po 9600 godz. pracy	
Serwis po 10400 godz. pracy	
Serwis po 11200 godz. pracy	
Serwis po 12000 godz. pracy	
Serwis po 12800 godz. pracy	
Serwis po 13600 godz. pracy	
Serwis po 14400 godz. pracy	
Serwis po 15200 godz. pracy	
Serwis po 16000 godz. pracy	
Serwis po 16800 godz. pracy	
Serwis po 17600 godz. pracy	
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:	

2. Analiza oleju każdorazowo po przepracowaniu przez kogenerator 800 godzin

Przedmiot zamówienia	Ilość	Koszt jednostkowy badania oleju (zł netto)	Wartość netto (zł) (2x3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Analiza oleju silnikowego	12 analiz		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:			

3. Wymiana oleju

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto wymiany oleju	Wartość netto (2x3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Wymiana oleju*	4 wymiany		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:			

*olej dostarczy Wykonawca. Wymiana oleju nastąpi wyłącznie jeżeli zajdzie taka konieczność.

4. Usuwanie awarii kogeneratora

Przedmiot zamówienia	Ilość	Koszt jednostkowy (zł netto)	Wartość netto (zł) (2x3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Roboczogodzina serwisowa	400 roboczogodzin		
Dojazd Serwisu	100 dojazdów		
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:			

Razem punkt 1 – 4: