



- Oznaczenia:
- główny wyłącznik pożarowy prądu
 - wyłącznik jednobiegunowy
 - wyłącznik dwubiegunowy – świecznikowy
 - czujka ruchu obecności
 - czujka ruchu obecności

uwagi dodatkowe:
1. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm².

- A1,A2,A3 – Oprawa oświetleniowa typu A3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- C1 – Oprawa oświetleniowa typu C1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D1 – Oprawa oświetleniowa typu D1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D2 – Oprawa oświetleniowa typu D2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- wypust 1-faz pod zasilanie wentylatora wentylacji mechanicznej

- Legenda opraw oświetleniowych awaryjnych
- Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
 - Oprawa oświetleniowa awaryjna typu EW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

Rzut parteru - inst. elektryczne - oświetlenie skala 1:100

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**

KRAJAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.pl
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkraj.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

TEMAT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O ODDZIAŁY
PRZEDSZKOLNE

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLIENIOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Rafał Kobieliński Udź nr POMI0179PWE019	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inż. Karol Golebiowski Udź nr POMI0179PWE019	DATA: 09.2021
SKALA: 1:100	NR. PROJ. 01/2021	NR. RYS. 2IE