

1.7. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Energa Operator S.A.



Od Jerzy Cyrson  
ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Rejon Dystrybucji w Bytowie  
ul. Mickiewicza 9  
77-100 Bytów

Do Patryk Szawaryński  
ul. Laskowa 12/4  
61-441 Poznań

Starostwo Powiatowe  
w Słupsku  
(2)

Bytów, dnia 15.05.2023r.

Znak 84MMD/JC/4184/2023

Dot. sprawdzenia koncepcji

**ZAŁĄCZNIK NR 4b  
DO DECYZJI NR 392/2023  
Z DNIA 20.07.2023 r.  
AB.6740.519.2023.VII**

. W odpowiedzi na pismo EOP/KD/5/2023/05/00900 z dnia 08.05.2023r. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie przekazuje uzgodnioną pozytywnie koncepcję projektową

Przebudowa drogi powiatowej nr 000915G w m. Biesowice, gmina Kępice. Ponowne uzgodnienie  
Uwagi i zalecenia przedstawiono na załączonej mapie..

Sprawę prowadzi: Jerzy Cyrson, , e-mail: jerzy.cyrson@energa-operator.pl

**Z up. STAROSTY  
inż. Małgorzata Mikołajczak – Paszczyk  
Naczelnik Wydziału  
Architektoniczno – Budowlanego  
Starostwa Powiatowego w Słupsku**

Z poważaniem

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej  
Dział Dokumentacji Energetycznej

Jerzy Cyrson

Załączniki:  
- plan zagospodarowania

k/o:  
84MMD

T +48 94 348 31 11  
F +48 94 348 31 01

Regon 140275904-00050  
NIP 583-000-11-80


ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Koszalinie  
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin  
operator.koszalin@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
HRS 0000033455

nr konta: 19 1050 0085 1020 0060 3005 4812  
Kapitał zakładowy/wspłacony 1 350 110 400 zł







ID pracy geodezyjnej		6640.3940.2022
Miejscowość		Biesowice
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	221205_5
	nazwa	Kępcice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	Biesowice
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL - 2000 (6)
	wysokości	PL - EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - -
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
<p>Wykonawca: Geodeta uprawniony:</p> <p>"GEOMET" Janina Świątek-Brzezińska</p> <p>inż. Jerzy Świątek-Brzeziński Nr uprawnień: 15536/1996 zakres 1 i 2</p> <p>ul. B. Jancy 11</p> <p>77-230 Kępice</p>		
<p>Wykonawca: Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę</p>		
<p>Uwaga:</p> <p>Na dzień sporządzenia mapy we wskazanym zakresie brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.</p>		

Poważаем, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3940.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ślupski
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEOMET" inż. Jerzy Świątek-Brzeziński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 6640.3940.2022_40982 z dnia 19.12.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Janina Świątek-Brzezińska Nr uprawnień 15336














Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Janinę Szałęk-Brzuzińska

Data: 2022-12-20 08:53:00 CET

**LEGENDA:**

## B. DROGOWA

- |   |   |
|---|---|
|  | Proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonowej kostki brukowej (wibroprasowana, behaton, kolor szary) - KR2 |
|  | Proj. nawierzchnia zjazdu zwykłego z betonowej kostki brukowej (wibroprasowana, behaton, kolor grafitowy) |
|  | Proj. nawierzchnia chodnika (wibroprasowana, ciegielka, kolor szary)                                      |
|  | Proj. zieleni (humusowanie wraz z obsianiem mieszańką traw)   |
|  | Proj. betonowy krawężnik drogowy 15x30  |
|  | Proj. betonowy krawężnik drogowy zanizony 15x22   |
|  | Proj. betonowy opornik drogowy zanizony 12x25   |
|  | Proj. obrzeże betonowe 8x30   |
|  | Proj. drenaż Ø100 owinięty geowłókniną  |
|  | Proj. ogłoszenie istniejącej linii kablowej rurami dwudzielnymi typu A 110 PS                             |
|  | Granice działek   |
|  | Zakres Projektu Budowlanego   |
-  Drzewa do wycięcia


**UWAGA:**

- Przejścia pomiędzy krawężnikami wystającymi, a krawężnikami zaniżonymi należy wykonać poprzez ułożenie krawężników betonowych przejściowych 15x22x30
- Skosy zjazdów indywidualnych należy wykonać jako n:n (gdzie n=1,8 m)

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO  
(wg. odrębnej dokumentacji projektowej)

- Proj. oznakowanie pionowe
- Proj. urządzenia bezpieczeństwa
- Istr. oznakowanie pionowe
- Istr. oznakowanie pionowe

## B. SANITARNA

- 
 projektowana kanalizacja deszczowa  
 studnia ściekowa z wpustem  
 studnia rewizyjna
- ENERGIA Operator  
 istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na podstawie wydruku branżowego (orientacyjna trasa)

## B. ELEKTRYCZNA

-  projektowany kabel elektroenergetyczny  
 projektowany kabel elektroenergetyczny w rurze osłonowej DVK 50  
 rura osłonowa DVK 50mm  
 istniejąca szafa kablowa SK

- T2** projektowany maszt oświetleniowy z oprawą LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W o optyce T2 na wysięgniku Ø61 o długości 1m i odchyleniu od poziomu +5° i słupie Ø146/Ø260 h=6m, fundament 25x25/240x240 h=0,9m ze śrubami M14x24 rozstawie 180x180, z wejściem kablowym
- T4** projektowany maszt oświetleniowy z oprawą LED 79W 3500K 9900lm 102lm/W o optyce T4 na wysięgniku Ø61 o długości 1m i odchyleniu od poziomu +5° i słupie Ø146/Ø260 h=6m, fundament 25x25/240x240 h=0,9m ze śrubami M14x24 rozstawie 180x180, z wejściem kablowym

numeryczny

projektowana kanalizacja deszczowa

E1	6 007 548,33	6 426 762,65	E14	6 007 634,67	6 426 760,66
E2	6 007 548,43	6 426 761,25	E15	6 007 645,75	6 426 762,60
E3	6 007 562,71	6 426 763,05	E16	6 007 645,77	6 426 762,34
E4	6 007 562,76	6 426 762,48	E17	6 007 663,00	6 426 764,96
E5	6 007 584,80	6 426 765,06	E18	6 007 664,08	6 426 757,84
E6	6 007 584,85	6 426 764,38	E19	6 007 663,83	6 426 757,75
E7	6 007 606,67	6 426 766,67	E20	6 007 665,09	6 426 751,15
E8	6 007 606,62	6 426 766,25	E21	6 007 660,16	6 426 750,44
E9	6 007 612,67	6 426 765,52	E22	6 007 658,96	6 426 748,84
E10	6 007 617,40	6 426 764,67	E23	6 007 660,99	6 426 737,34
E11	6 007 628,27	6 426 762,06	E24	6 007 541,24	6 426 760,63
E12	6 007 628,17	6 426 761,73	E25	6 007 540,70	6 426 761,26
E13	6 007 632,18	6 426 760,63			



Pławno 10, 73-240 Bierzwnik  
 NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753  
 e-mail: p.szawarynski@o2.pl

Nazwa dokumentacji	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowości Biesowice</b>		Data	11.2022
			Skala	1:500
Stadium	Projekt Budowlany - PZT		Nr rys.	1
Tytuł rysunku	Plan Zagospodarowania Terenu			
Projektant b. drogowy	mgr inż. Patryk Szawaryński - nr ewid. ZAP/0081/PBD/18 w spec. drogowej		Szawaryński	
Sprawdzający b. drogowy	mgr inż. Kamil Korczak - nr ewid. ZAP/0059/PBD/20 w spec. drogowej		Korczak	
Projektant b. sanitarna	mgr inż. Magdalena Stachowiak - nr ewid. WKP/0136/POOS/17		Stach	
Sprawdzający b. sanitarna	mgr inż. Stefan Stachowiak - nr ewid. WKP/0301/PWOS/08		Stach	
Projektant b. elektryczna	mgr inż. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBE/17		Bil	
Sprawdzający b. elektryczna	mgr inż. Mariusz Piątkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOE/11		Piątkowski	



1.8. Odpis protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

GK.6630.149.2023.XIV

Słupsk, dn. 12.04.2023 r.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**76-200 SŁUPSK**  
**ul. Szarych Szeregów 14**

Znak sprawy: GK.6630.149.2023.XIV

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 12.04.2023 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Projekt sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej
Lokalizacja:	Gmina: Kępice - G Obręb: Biesowice, dz.: 15/3, 96, 163
Wnioskodawca:	SZAWARYŃSKI PATRYK Pławno 10, 73-240 Bierzwnik
Inwestor:	GMINA KĘPICE ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
Przewodniczący:	PODINSPEKTOR Jacek Zdanowicz
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	29.03.2023 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników.  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. o. elektroniczny	<p style="text-align: center;"><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Uzgodniono pozytywnie</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla oświetleniowego) poniesione przez Energa Oświetlenie sp. z o.o., w wyniku prowadzonych przez niego prac.</p> <p>2. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniami Normy N SEP –E004.</p> <p>3. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.</p> <p>4. Przy wykonywaniu robót, napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem) – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i natychmiast powiadomić właściciela urządzeń.</p> <p>5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą</p>	KRZYSZTOF DUMANOWSKI

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 12-04-2023 09:13:23

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 4

		<p>siecią Energa Oświetlenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz Normą SEP-E-004</p> <p>6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (zgłoszenie pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).</p> <p>7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.</p> <p>8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.</p> <p>9. Przed rozpoczęciem robót wykopać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.</p> <p>10. Zachować odstęp od infrastruktury oświetlenia drogowego min 1 m.</p> <p>11. Realizować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi</p> <p>Kontakt: Dział Realizacji Usług Słupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Słupsk tel. 59 841 65 49; krzysztof.dumanowski@energa.pl</p>	
2	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgodniono. Uzgodnienie Nr 3102/2023 z dnia 30.03.2023 r. Uzgodnienie Energa - załącznik graficzny do protokołu z narady (miejsca skrzyżowań i zbliżeń) dodano w zakładce "dokumenty dla sprawy i wniosku".</p>	JERZY CYRSON
3	HAWA TELEKOM SP. Z O. O. W RESTRUKTURYZACJI ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Marcin Kloczko
4	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie Gazownia w Słupsku elektroniczny	brak uwag	Katarzyna Nawrocka
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyńska 55/57 75-808 Koszalin elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna elektroniczny	Stanowisko pozytywne	marcin wisniewski
8	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. ul. Tadeusza Bielaka 8 77-230 Kępice elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9		Stanowisko pozytywne	ANDRZEJ ŚLEDŹ

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 12-04-2023 09:13:23

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 2 z 4



	Regionalne Centrum Informatyki Gdynia Wzrost Teleinformatyczny Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 66 76-200 Słupsk elektroniczny		
10	Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6 SP. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 7 76-200 Słupsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Brak uwag!	Karol Staszewski
11	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku ul. Do studzienki 45, 80-206 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne  Planowana sieć energetyczna powinna być zgodna z ograniczeniami wynikającymi z Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234. Pozostałe sieci nie kolidują z ograniczeniami. Ponadto, w decyzji powinny znaleźć się ograniczenia wynikające z ww. "Porozumienia wykonawczego (...)".	ANDRZEJ HANIECKI
12	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 16e 76-200 Słupsk elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		SZAWARYŃSKI PATRYK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. Starosty Słupskiego  
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej  
podinspektor

Wydziału Geodezji i Kartografii

Signed by /  
Podpisano przez:

(z up. Starosty Słupskiego)  
podinspektor  
Wydziału Geodezji i Kartografii

Jacek Zdanowicz

Date / Data:  
2023-04-12  
09:13

Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerował(s): Jacek Zdanowicz, dn. 12-04-2023 09:13:23

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



GK.6630.149.2023.XIV

Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ).**

Dokument wygenerował(a): Jacek Zdanowicz, dn. 12-04-2023 09:13:23


Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 4 z 4



ARKUSZ 1 (dz. nr 15/3 oraz 96 obr. Biesowice)  
"Przebudowa drogi gminnej nr 000915G  
w miejscowości Biesowice"



POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ KOPII  
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Z ORYGINAŁEM

Projektant Magdalena Stachowiak

Projektant Krzysztof Bil

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej		6640.3940.2022
Miejscowość		Biesowice
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	221205_5
	nazwa	Kępice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0002
	nazwa	Biesowice
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000 (6)
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		- - - - -
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Wykonawca:  
"GEOMET"  
inż. Jerzy Świątek-Brzeziński  
ul. B. Jancy 11  
77-230 Kępice

Geodeta uprawniony:  
Janina Świątek-Brzezińska  
Nr uprawnień: 15536/1996 zakres 1 i 2

Wykonawca / Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Uwaga:  
Na dzień sporządzenia mapy we wskazanym zakresie brak planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.3940.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Słupski
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEOMET" inż. Jerzy Świątek-Brzeziński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji 6640.3940.2022_40982 z dnia 19.12.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Starosta Słupski GK.6630.149.2023.XIV Była przedmiotem narady geodezyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonych w dniu: 12-12-2022 Data: 2022.12.20 08:53:00 CET

Jacek  
Zdano  
wicz

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jacek  
Zdanowicz  
Data:  
2023.04.12  
09:18:18 +02'00'

LEGENDA

B. ELEKTRYCZNA

- projektowany kabel elektroenergetyczny
- projektowany kabel elektroenergetyczny w rurze osłonowej DVK 50
- rura osłonowa DVK 50mm

istniejąca szafa kablowa SK

- T2 projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W o optyce T2 na wysięgniku WR-4/1/1,0/5 ZP i słupie SAL-60, fundament B60
- T4 projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 79W 3500K 9900lm 102lm/W o optyce T4 na wysięgniku WR-4/1/1,0/5 ZP i słupie SAL-60, fundament B60
- T2 projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W o optyce T2 na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60
- T3 projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 114lm/W o optyce T3 na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60
- PP projektowany maszt oświetleniowy z oprawą ROSA CUDDLE II LED 55W 3500K 7350lm 110lm/W o optyce PP na wysięgniku WR-8B/1/0,35/0 i słupie SAL-70, fundament B60

OZNACZENIE MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH

optyka oprawy oświetleniowej  
numer masztu

B. SANITARNA

- projektowana kanalizacja deszczowa
- W1 studnia ściekowa z wpustem
- D3 studnia rewizyjna



Plawno 10, 73-240 Bierzwik  
NIP: 594-156-94-79, tel.: +48 517 181 753  
e-mail: p.zawarynski@o2.pl

Nazwa dokumentacji

Przebudowa drogi gminnej nr 000915G  
w miejscowości Biesowice

Data 03.2023

Skala 1:500

Stadium

Projekt Budowlany - PZT

Nr rys. 1

Tytuł rysunku

Plan Zagospodarowania Terenu

Projektant  
b. sanitarna

mgr inż. Magdalena Stachowiak - nr ewid. WKP/0136/POOS/17

Sprawdzający  
b. sanitarna

mgr inż. Stefan Stachowiak - nr ewid. WKP/0301/PWOS/08

Projektant  
b. elektryczna

mgr inż. Krzysztof Bil - nr ewid. ZAP/0035/PWBW/17

Sprawdzający  
b. elektryczna

mgr inż. Mariusz Piątkowski - nr ewid. ZAP/0125/PWOW/11





1.9. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przez Burmistrza Gminy Kępice



Kępice, 30.05.2023 r.

**GMINA KĘPICE**  
ul. Niepodległości 6  
77-230 Kępice

**Usługi Techniczno-Inżynierskie**  
**Patryk Szawaryński**  
ul. Robocza 4  
61-538 Poznań

**Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego**

W odpowiedzi na pismo z dn. 26-05-2023 Gmina Kępice uzgadnia pozytywnie projekt budowlany dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 000915G w miejscowości Biesowice” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 15/3 oraz 96 obr. 002 Biesowice jedn. ewid. 221205\_5 Kępice.

**BURMISTRZ KĘPIC**

*Magdalena Majewska*

**URZĄD MIEJSKI W KĘPICACH**

ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice

T: 59 857 66 21 do 23

F: 59 857 66 24

E: poczta@kepice.pl

NIP: 839-29-19-729

REGON: 000529114

[www.kepice.pl](http://www.kepice.pl)