


Detal podłączenia hydrantu



LEGENDA

- PRZEWÓD WODY ZIMNEJ
PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ
PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ
PRZEWÓD WODY HYDRANTOWEJ

dn 20x3,4 mm
Qn 0,15 l/s

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej

Wymiary rur typowego ciśnieniowego PN 20 stali

Oznaczenie przekroju: Dz x e [mm x mm]	Ciężar nominalny PN 20			
	Grubość ścianki e [mm]	Średnica wewnętrzna Dw [mm]	Pojemność jednostkowa Vp [dm ³ /m]	Masa jednostkowa M [kg/m]
16 x 2,7	2,7	10,6	0,086	0,110
20 x 3,4	3,4	13,2	0,137	0,172
25 x 4,2	4,2	16,6	0,218	0,228
32 x 5,4	5,4	21,2	0,353	0,434
40 x 6,7	6,7	26,6	0,558	0,671
50 x 8,3	8,3	33,4	0,868	1,050
63x10,5	10,5	42,0	1,385	1,650

UWAGA

- DO INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI STOSOWAĆ RURY PP-R
JEDNORÓDNE, GRUBOŚCIENNE UNIWERSALNE KLASY PN 20 (SDR6)
PRZEWODY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZIĆ W IZOLACJI TERMICZNEJ
PODEJŚCIA DO PRZEBÓRÓW SANITARNYCH WYKONAĆ W BRUZIACH ŚCIENNYCH
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ ROZMIESZCZENIA PRZEBÓRÓW
SANITARNYCH, EWENTUALNE ROZBIĘŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE ZMIANY UZGODNIĆ Z
KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM



ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 060111508
TEL.: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODL.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI
SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI,
21-560 MIĘDZYRZEC PODL.
DZ. NR EWID.: 214/1
DBRĘB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2 m. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PIĘTRA -INSTALACJA WODOCIĄGOWA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ: PODPIS:

PROJ. W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ:
mgr inż. Jarosław Domański
upr. nr LUB/0155/PWBS/22

PROJ. SPRAWDZAJĄCY SPEC. SANIT.:
mgr inż. Katarzyna Męczynska
upr. nr LUB/0091/PBS/21

SKALA RYS.: 1:100

DATA: STYCZEŃ 2024

NR ARKUSZA: W2