



- OZNACZENIA:
- PRZEWÓD WODY ZASILAJĄCEJ ROZDZIELACZE PP-R PN 20
 - PRZEWÓD WODY POWROTNEJ ROZDZIELACZE PP-R PN 20
 - PRZEWÓD WODY POWROTNEJ PE-RT/AlPE 16 x 2,0 mm
 - PRZEWÓD WODY POWROTNEJ PE-RT/AlPE 16 x 2,0 mm
 - STEROWNIK POKOJOWY REGULACJI TEMPERATURY

nazwa pomieszczenia	temp. wewnętrzna [°C]	obciążenie cieplne [W]
1000	20	1000
1000	20	1000


RODZAJ RURY DLA OKREŚLONEJ ŚREDNICY PRZEWODU:

PP-R 16 mm	RURA PP-R PN 20 16 x 2,7 mm
PP-R 20 mm	RURA PP-R PN 20 20 x 3,4 mm
PP-R 25 mm	RURA PP-R PN 20 25 x 4,2 mm
PP-R 32 mm	RURA PP-R PN 20 32 x 5,4 mm
PP-R 40 mm	RURA PP-R PN 20 40 x 6,7 mm
PP-R 50 mm	RURA PP-R PN 20 50 x 8,3 mm
PP-R 63 mm	RURA PP-R PN 20 63 x 10,5 mm
PP-R 75 mm	RURA PP-R PN 20 75 x 12,5 mm
PP-R 90 mm	RURA PP-R PN 20 90 x 15 mm
PE-RT/AlPE 16 mm	RURA PE-RT/AlPE 16 x 2,0 mm

UWAGA

- DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZEWODÓW ROZPROWADZAJĄCYCH STOSOWAĆ RURY PP-R ZESPŁONE, STABILIZOWANE, ZBRZONIE FOLIĄ ALUMINIOWĄ KLASY PN 20
- DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO W POMIĘSZCZENIACH STOSOWAĆ RURY WIELOWARSTWOWE DN 16 x 2,0 mm
- POZIOME PRZEWODY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ GRZEJNIKÓW PROWADZIĆ W SZLICHCIE W WARTYŚWIE STYROPIANU W IZOLACJI TERMICZNEJ
- PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZWERYFIKOWAĆ DOBÓR WIELKOŚCI
- ROZMIESZCZENIA GRZEJNIKÓW, EWENTUALNE ROZBIĘŻNOŚCI I ZAPROPONOWANE ZMIANY UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM ROBÓT SANITARNYCH I INWESTOREM

SCHEMAT SZAFKI ROZDZIELACZOWEJ



ARCHITEKT
ANDRZEJ FILIPIUK

ADRES:
UL. WYSZYŃSKIEGO 18/4, 21-560 MIĘDZYRZEC PODŁ.
NIP: 537 203 46 53
REGON: 06011508
TEL: +48 516042484

INWESTOR:
GMINA MIĘDZYRZEC PODLASKI
ADRES INWESTORA:
UL. WARSZAWSKA 20, 21-560 MIĘDZYRZEC PODŁ.

TYTUŁ PROJEKTU: „UTWORZENIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

ADRES INWESTYCJI:
HALASY, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI,
21-560 MIĘDZYRZEC PODŁ.
DZ. NR EWID.: 214/1
OBREB: 0003 HALASY
JEDNOSTKA EWID.: 060110_2, gm. MIĘDZYRZEC PODLASKI - GMINA

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ/SPRAWDZIŁ: _____ PODPIS: _____

PROJ. W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ:
mgr inż. Jarosław Domański
upr. nr LUB/0155/PWBS/22

PROJ. SPRAWDZAJĄCY SPEC. SANIT.:
mgr inż. Katarzyna Męczynska
upr. nr LUB/0091/PBS/21

SKALA RYS.: 1:100

DATA: STYCZEŃ 2024

NR ARKUSZA: C0-1