



ZZP.2380.50.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego¹, pn.: **Przebudowa obiektu budowlanego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Poznaniu – Etap II**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią².

Pytanie nr 26

Analizując dokumentację projektową w przedmiarze stwierdzono braki następujących elementów instalacji sanitarnej dot. wentylacji i klimatyzacji, czy brakujące elementy należy wycenić?

- 1) Elektryczna kurtyna powietrzna (Parter) - montaż nad drzwiami, zakres mocy grzewczej: 8/12kW; 3~400V, 50Hz, moc grzałek elektrycznych: 4 i 8kW, moc silnika: 0,3kW, masa: 24 kg, szt. 2 (Rys. IW02).
- 2) Regulatory VAV o średnicach Ø125-315 w łącznej ilości 98szt. (Zestawienie elementów wentyl).
- 3) System klimatyzacji w rozdzielni piwnica 2, kpl. 1 (Rys IS26).
- 4) Przejścia ppoż zabezpieczenie (wszystkie kondygnacje).
- 5) Zbiorowa wyrzutnia powietrza w lukarnie, kpl. 2 (Rys IW06).

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z pkt 14.1 SWZ wykonawca winien obliczyć poszczególne kwoty brutto dla zakresów wskazanych w formularzu kalkulacji ceny w oparciu o dane wynikające z dokumentacji wykonawczej. Załączone przedmiary pełnią funkcję pomocniczą. Jednakże w przypadku zastosowania przez wykonawcę dopuszczalnej przez Zamawiającego optymalizacji (plik pn. „Dopuszczalny zakres optymalizacji” zawarty zał. nr 7 - Dokumentacja wykonawcza cz. 1) należy dokonać wyceny elementów wchodzących w zakres optymalizowanego rozwiązania.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

¹ na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”

² podstawa prawna - art. 135 ust. 1 - 3 ustawy