

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. św. Jana Pawła II 41
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań proj. rurociąg z kablami
elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi należy na kablu zamontować
dwudzielną rurę ochronną DVK160 PVC, L=4,0m.
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia
zamontować rurę dwudzielną DVK160 PVC, L=4,0m.
2) W przypadku uszkodzenia osnowy geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na rzeźbiym rysunku istniejące uzbrojenie terenu wniesiono orientacyjnie
przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe
i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne
w celu dokładnego jego rozpoznania.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem, fakt ten należy
zgłaszać do gestora w celu uzgodnienia.
5. Wykopy ręczne należy rozpoczynać lepiarie z całej dokumentacji.

Rel - RURA OCHRONNA DWUDZIELNA

Mgr inż. Grzegorz Marek
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej
Nr ewid. 0A/0178/PWOD/15
Izba Samorządu Zawodowego Projektantów Budowlanych
w Łodzi, 0A/0178/PWOD/15

SPRAWDZIŁ

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Z ZABLANIEM ELEKTRYCZNYM WH WRAZ Z NIEZBĘDNYM TOWARZYSZĄCYM URZĄDZENIAMI BUDOWLANO-INFRASTRUKTURALNYMI - ETAP II W RAMACH ZADANIA "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MSC. TOMASZÓW MAZ. - ETAP IA I IB ZLEWNI"
INŻ. I NAZWISKO	DATA: PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	BRAKO SANITARIA 09.08.2022
PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Kasza	LELYUK PAWEŁ 09.08.2022
OPRACOWAŁ(A):	BRAKO SANITARIA 09.08.2022
mgr inż. Natalia Sadek	BRAKO SANITARIA 09.08.2022
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI K.S. GRAW.
Nr RYSUNKU:	PP-IS-4
SKALA:	1:500/100