



## URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Inwestycji Miasta

Bydgoszcz, dnia 10 lipca 2023 r.

**Dotyczy:** zapytania ofertowego Nr WIM.271.2.44.2023 z dnia 20.06.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu parku przy ul. Schulza w Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)”

Informuję, że w toku postępowania w dniu 27.06.2023 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, o następującej treści:

### **Pytanie 1**

„Czy do remontu przewidziane są istniejące alejki czy też przy okazji nowe szlaki np. w śladzie przedseptów? Jest to o tyle ważne, że alejki w miejscach przedseptów wymagają pozwolenia na budowę, a z racji braku MPZP dla tego terenu – także decyzji wz lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 18 tygodni na realizację zadanie wydaje się terminem niewystarczającym.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w zakresie dotyczącym ścieżek dokumentacja projektowa winna obejmować modernizację istniejących alejek parkowych oraz utwardzenie naturalnych przedseptów. Wybrane przedsepty do utwardzenia zostaną wskazane przez Zamawiającego, Użytkownika oraz Wnioskodawców na etapie opracowywania przez Wykonawcę koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z §3 ust. 3 Wzoru umowy, stanowiącej załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.

### **Pytanie 2**

„Jaki obszar terenu parku musi być objęty inwentaryzacją dendrologiczną? Czy są to pasy terenu po obu stronach, po np. 3,0 m licząc od krawędzi projektowanych alejek dla pieszych? Czy może cały park? Ten zakres jest bardzo istotny dla wyceny, gdyż mowa o obiekcie który ma powierzchnię bliską 10 ha.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wytycznymi WGK z dnia 09.12.2022 r. znak WGK-IV.7012.111.2022.JM projekt należy opracować na zaktualizowanej w zakresie drzew i krzewów mapie do celów projektowych. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmować powinna teren bezpośrednio przy projektowanych alejkach pieszych i projektowanych elementach małej architektury, tj. około 3,0 m licząc od ich krawędzi.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Sebastian Fifielski