

**WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/68/2020
do przetargu nieograniczonego na:**

Budowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ulicach Świętokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej, Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni

CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/68/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o określenie grubości ścianek oraz płyty górnej zbiornika polimerobetonowego przepompowni ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość ścianek zbiornika przepompowni ścieków: 150mm, grubość płyty górnej zbiornika przepompowni ścieków: 200mm.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/68/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała