

**Zmiana Nr 1 do SIWZ ZP/24/2020
do przetargu nieograniczonego**

na

**Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Chwaszczyńskiej
(rejon dawnego Polifarbu) w Gdyni**

CPV 45230000-8

Na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ZP/24/2020, jak niżej:

W Rozdziale II, po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a o treści:

„1a. Zamawiający dopuszcza wykonanie całego wodociągu metodą przewiertu sterowanego, z zastosowaniem rur wodociągowych PEHD RC. W powyższym przypadku Wykonawca winien wykazać się wyłącznie doświadczeniem określonym w pkt. 1B ppkt. b) Rozdziału V SIWZ. Informację o wybranej metodzie wykonania wodociągu Wykonawca jest zobowiązany podać w Formularzu ofertowym jako pkt.1a.”

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała