

Prabuty, dnia 15.04.2021 r.

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

ZMIANY DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na: Przebudowę ulicy Cisowej w Prabutach, znak sprawy: IZP.271.5.2021.KK.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmian treści SWZ:

W Opisie technicznym „Wymiana wodociągu z przyłączami” – Plik 31_Opis sanitarny, pkt. 8 Opis proponowanych rozwiązań, podrozdział Armatura, zdanie:

(...) Włączenie przyłączy do wodociągu wykonać za pomocą nawiertek typu NWZ/PCV z zastosowaniem materiałów systemowych i zasuw odcinającej DN50.

zastępuje się zdaniem:

(...) Włączenie przyłączy do wodociągu wykonać za pomocą nawiertek typu NWZ/PCV DN 50 lub z zastosowaniem kształtek kątowych bezgwintowych z bezgwintowymi zasuwami DN 32.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający zastępuje **Plik 31_Opis sanitarny** nowy załącznikiem, który stanowi integralną część niniejszej zmiany.

Powyższe zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część i wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZIŁ:
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

W załączeniu:

1) Plik 31_Opis sanitarny