



## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GG.6630.158.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **elektroenergetyczna**

Lokalizacja obiektu	<b>Gmina Wiskitki, Jesionka ul. Topolowa, obręb 0013; dz. nr. ew: 25/2; 186;</b>
Wnioskodawca	<b>Piotr Kierszniewski</b> reprezentujący(a) podmiot <b>PELDOM Sp.z o.o., NIP: 7972065812</b> Maratońska 15/3, 05-600 Grójec
Inwestor	<b>Gmina Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki</b>
Projektant	<b>mgr inż Andrzej Sucharzewski</b> numer uprawnień: <b>GP-III-7342/82/92</b>
Członkowie zespołu projektowego	<b>mgr inż Piotr Kierszniewski</b>
Data wpływu wniosku	<b>15 maja 2020 r.</b>
Data ostatniej zmiany projektu	<b>26 maja 2020 r.</b>
Data zakończenia narady	<b>2 czerwca 2020 r.</b>
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	<b>Małgorzata Rutkowska</b> Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Orange Polska S.A.</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Centralno-Wschodni</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Paweł Rutkowski</b> <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</b> <i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> 1. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów. 2. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA. 4. Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń energetycznych.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Bożena Frączkiewicz-Borkowska</b> <i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Wójt Gminy Wiskitki</b>	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> <b>Łukasz Boczkowski</b>

Stanowisko/uwagi:

**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącymi sieciami wod.-kan. prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Wiskitkach. Należy zachować normatywne odległości projektowanej sieci od istniejących urządzeń wod.-kan.

Udział w naradzie z wykorzystaniem  
środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Piotr Kierszniewski**.

**Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:**

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty  
Małgorzata Rutkowska  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 2 czerwca 2020 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacja Protokoluzud.epodgik.pl>.