nawiew typ "Z" 40 x40cm

okno EI30 o powierzchni min. 1,65 m2 w 50% otwieralne

naczynie wzbiorcze przeponowe FLEXON TOP425

neutralizator kondensatu

istn. studzienka kanalizacyjna

zielnia elektryczna

regulator Vitotronic 300

regulator Vitotronic 200

0/44 Pom socjalne P = 7,21m2 Płytki

rozdzielnia elektryczna

0/45 Kotłownia P = 24,7m2 Posadzka cem

0/43 Korytarz P = 3,11m2 Posadzka cem

0/42 Pom socjalne P = 5,05m2 Płytki

0/41 Pom. techniczne P = 4,85m2 Posadzka cem

0/46 Pom. techniczne P = 3,04m2 Posadzka cem

0/47 Pom techniczne P = 5,17m2 Posadzka cem

0/48 Korytarz+klatka schodowa P = 28,10m2 Płytki lastryko

0/49 WC P = 1,88m2 Płytki

0/51 Pom socjalne P = 2,61m2 Płytki

0/50 Biuro P = 8,70m2 Wykładzian PCV

0/52

CENTRALKA MD-2.Z

220 V

Ø75 PCV

YDY 4X0.5

YDY 4X0,5

BUFOR DN 200 ST L=2,0m

DETEKTOR DEX/P

DN 80 ST

DN 50 ST

Ø25 ST

Ø32 ST

Ø50 ST

Ø100 ST

GAS

EI 30

H=3,66 m

24x30cm

PE/stal 90/80

zawór odcinający z głowicą MAG DN 80

SYGNALIZACJA ŚWIETLNO -DŹWIEKOWA SL

dn 90PE100RCSDR17,6

przyłącze gazu poza zakresem opracowania

istn.zasilanie sklep, biblioteka Ø 32 ST-rury preizolowane

istn. zasilanie budynek główny Ø 50 ST rury preizolowane

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Wysokiński
nr upr. 380/98
Leszno, dnia 19.05.2024
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU Z ORYGINAŁEM

Jednostka projektowa:	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe **Instalprojekt** mgr inż. Jolanta Cieślińska ul.Ostroroga 64/9, 64-100 Leszno tel. 601 65 37 37
obiekt:	Budynek użyteczności publicznej UM Bojan
rysunek:	Kotłownia gazowa — skala
stadium:	projekt budowlany — rys. nr