



UWAGA: W CZASIE WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH NIE PRZEBYWAĆ W WIATACH PRZYLEGLYCH DO BUDYNKU GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM OD WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH DACHY WIAT PRZYLEGLYCH DO BUDYNKU OBJĄC OCHRONĄ ODGROMOWĄ ŁĄCZNIE Z BUDYNKIEM JAK POKAZANO NA PRZEKROJU

OZNACZENIA:
ZK - ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYŃCE "Z1" Z TWORZYWA PROD. NAKŁÓD W ŚCIANIE BUDYNKU
ZP - ZWÓD PIONOWY Z PRĘTA STALOWEGO $\phi 16\text{mm}$ Z KĄTEM OCHRONY 45st DLA CHRONIONEGO OBIEKTU

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ W RURZE PCV $\square 28$ MROZOODPORNEJ DO -25st. PROWADZONĄ PO ELEWACJI

NA DACHU DO ZWODÓW DACHOWYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU, DLA KOMINÓW CERAMICZNYCH WYKONAĆ ODDZIELNE ZWODY PIONOWE I POŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM DACHOWYM
OPÓR UZIOMU NIE POWINIEN BYĆ WIĘKSZY NIŻ 10 Ω
UZIOM WYKONAĆ OTOKOWY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4mm UMIEJSCOWIONYM W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0.7m

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	BUDOWA TRZECH WIAT DO 35 M2 KAŻDA DLA SZKÓŁKI LEŚNEJ PATERAKI			
ADRES OBIEKTU:	CZAJKOWA, DZIAŁKA NR EW. 1555			SKALA
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO MIELEC UL. PARTYZANTÓW 11, 39-300 MIELEC			1:50
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ			NR RYS. 2.E.
PROJEKTANT	IMIE, NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Grzegorz Pikor	MA020/20 upr. architektoniczne bez ograniczeń	04.2022	
PROJEKTANT:	mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 PRD.J. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEN	04.2022	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 PRD.J. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEN	04.2022	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE Proj.techniczny	GProjekt	Biurowo Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519