

Manufacturer:
Wytwórca:




srl Castello di Godego (TV) - ITALY

Certificate On The Inspection of the Construction and First Pressure Testing
Poswiadczenie wykonania badania budowy i próby ciśnieniowej

Type: Rodzaj urządzenia:	AFE 200	Marking: Oznaczenia:	
Testing code(s): Przepisy:	Raccolta R	Marker,s No.:	
Location: Adres wytwórcy:	Castello di Godego (TV) ITALY	Numer fabryczny: Year of construction: Rok budowy:	77 ÷ 96 2003

Chamber: Przestrzeń:		1
Permissible working pressure: Dopuszczalne ciśnienie robocze:		8 Bar
Permissible working temperature: Dopuszczalna temperatura robocza:		-10 ÷ +100°C
Capacity: Pojemność:		200 Litres
Medium: Czyn. oboczy:		Water / Air



Design approval by UDT / according to No.:	
Zatwierdzenie dokumentacji / numer rejestru:	DC - 14 - 160 / 98
No of certificate of type examination:	
Numer świadectwa badania typu:	170-C/99-imp.

1. Construction Inspection / Badanie Budowy : date / data:	March 2003
The design complies with the attached drawing No.:	
Urządzenie wykonano zgodnie z załączonym rys. nr.:	56D1412-B

For material used see also append material list / W załączeniu wykaz materiałów.

2. Pressure Test / Próba Ciśnieniowa : date / data :	March 2003
chamber: przestrzeń:	1
Test pressure: ciśnienie próbne:	12 Bar
Pressuring fluid: Me. n:	Water

3. Other tests / Inne Badania	No Carried Out
--------------------------------------	-----------------------

As evidence of the vessel being examined, tested and found satisfactory and in compliance with the requirements, the vessel is accepted and the markers plate and device stamped:
Na dowód przeprowadzenia badań z wynikiem pomyślnym, zgodnie z wymaganiami, urządzenie uznano za nadające się do pracy i tabliczke fabryczna ostemplowano cecha:



Castello di Godego (TV)
Location / Miejscowosc

March 2003
date / data

G.I.M.I.B. s.r.l. - Via Capra, 13
Signature / Podpis

Annexes / Załączniki
Drawing(s):

56D1412-B

Rysunki:
Material list:
Lista materiałów:

HEAT:	ILVA 272708	DATE: 14/11/2002
-------	-------------	------------------

