



WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 19.03.2024 r

Nr sprawy: ZP.271.1.03.2024.JŁ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytania dot. „**Remont poboczy drogi gminnej nr 102211E gmina Kutno**”,
Gmina Kutno z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 1 w Kutnie informuje że:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania na pobocza kruszywa granitowego frakcji 0/31,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kruszywo ze skał pochodzenia magmowego, które spełniają wymagania określone w specyfikacji technicznej zamówienia.

Opracowanie merytoryczne : Jolanta Łowczyńska- podinspektor ds. zamówień publicznych

GMINA KUTNO #centrummożliwości

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno

tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21

www.bip.gminakutno.pl, e-mail sekretariat@gminakutno.pl

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

<http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml>