



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ZAMOŚĆ



Nr. 3861/2025

Data 2025-04-01  
22-400 Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy  
Komendant  
płk Andrzej Ziara  
Znak sprawy: ZP/TP/14/2025  
Zamość, 1. kwietnia 2025 r.

Egz. poj.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

**dotyczy:** wyjaśnień do treści SWZ oraz zmiany treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t. j.) pod nazwą: **Dostawa płyt betonowych MON o wymiarach 300 x 150 x 15 cm z podwójnym zbrojeniem nacisk koła tylnego samochodu ciężarowego P= 50 kN, beton klasy C25/30 lub wyższy w ilościach do wyszczególnionych miejscowości:**

<b>Wola Gródecka – gmina Tomaszów Lubelski</b>	<b>46 szt.</b>
<b>Przewodów – gmina Dołhobyczów</b>	<b>24 szt.</b>
<b>Majdan – gmina Dołhobyczów</b>	<b>24 szt.</b>
<b>Wasyłów Mały – gmina Telatyn</b>	<b>64 szt.</b>
<b>Stara Wieś – gmina Mircze</b>	<b>200 szt.</b>
<b>Górka Zabłocie – gmina Mircze</b>	<b>24 szt.</b>
<b>Zagajnik – gmina Werbkowice</b>	<b>24 szt.</b>
<b>Niewirków – gmina Miączyn</b>	<b>20 szt.</b>
<b>Szpikołosa – gmina Hrubieszów</b>	<b>30 szt.</b>
<b>Janki – gmina Horodło</b>	<b>15 szt.</b>

**Nr sprawy: ZP/TP/14/2025**

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 oraz w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 t. j.) udziela wyjaśnień na zadane pytania oraz w uzasadnionych przypadkach zmienia treść SWZ:

**PYTANIE 1:**

„Dzień dobry, w większości dokumentów przetargowych jest zapis o minimalnej klasie betonu C25/30, a w SWZ jest bardzo precyzyjny zapis odnośnie parametrów betonu "Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie  $\geq$  C35/45 - PN-EN Nasiąkliwość PN-EN - 13369  $\leq$  5% Stopień mrozoodporności PN-B - 06250  $\geq$  F 150 ”

Proszę o informację jaki beton ma zostać zastosowany w oferowanych płytach.”

**ODPOWIEDŹ AD 1:**

Zamawiający w związku z błędnie sporządzonym opisem przedmiotu zamówienia dokonuje modyfikacji zapisu:

**„Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez zmianę treści zapisu- nadając mu nowe brzmienie w następujący sposób:**

**Jest:**

**Płyta drogowa**, pełna, prefabrykowana, żelbetowa o wymiarach 300 x 150 x x 15 cm typ MON. Wymiary zewnętrzne 300 cm długość, 150 cm szerokość 15 cm wysokość - PN-EN 13369. Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie  $\geq C35/45$  - PN-EN Nasiąkliwość PN-EN - 13369  $\leq 5\%$  Stopień mrozoodporności PN-B - 06250  $\geq F 150$  Masa płyty kg  $\sim 1560$  kg Stal zbrojeniowa dwie siatki z prętów stal klasy A-IIIN Obciążenie kołem samochodu 50 kN, nacisk na oś (100 kN) Odchyłka od wymiarów  $\pm 20/+15-10/+10-5$   
Płyta przeznaczona do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów dróg i parkingów dla których parametry zadeklarowane technicznie są wystarczające.

**Powinno być:**

**Płyta drogowa**, pełna, prefabrykowana, żelbetowa o wymiarach 300 x 150 x 15 cm typ MON. Wymiary zewnętrzne 300 cm długość, 150 cm szerokość 15 cm wysokość  
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie  $\geq C25/30$   
PN-EN 206+A1:2016-12  
Nasiąkliwość  $\leq 5\%$  PN-B-06250:1988  
Stopień mrozoodporności  $\geq F 100$  PN-B – 06265:2018-10  
Masa płyty kg  $\sim 1560$  kg  
Stal zbrojeniowa – PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN –ISO 6935-2/Ak:1998.  
Obciążenie kołem samochodu 50 kN, nacisk na oś (100 kN)  
Odchyłka od wymiarów  $\pm 30/+15-10/+10-5$   
Płyta przeznaczona do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów dróg i parkingów dla których parametry zadeklarowane technicznie są wystarczające.

**UWAGA!** Powyższe zmiany Wykonawcy winni bezwzględnie zastosować podczas sporządzania oraz składania oferty.

KOMENDANT  
płk Andrzej ZIARA



Wykonano w egz. poj.  
Tel.: 261-181-580  
32wog.zampub@ron.mil.pl  
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523  
32wog@ron.mil.pl  
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F  
22 – 400 Zamość