

Pniewy, 23.05.2024

Wyjaśnienia nr 2
do
Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym:
„Remont pomieszczeń w budynku Centrum Usług Społecznych, ul. Wolności 1 w Pniewach
oraz montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych”

Działając na podstawie art. 284 Ustawy z dnia z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w związku z zapytaniem o udzielenie wyjaśnień do SWZ Zamawiający wyjaśnia:

- 1. Czy termin realizacji podany w części 2 uwzględnia również odbiór podnośnika przez UDT? Czy odbiór urządzenia może odbyć się po terminie wskazanym w zapytaniu? Zgodnie z przepisami UDT ma czas na odbiór urządzenia do 30 dni od zakończenia montażu.**

Termin realizacji zamówienia określony w SWZ nie obejmuje okresu odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

- 2. Proszę o wskazaniu miejsca montażu podnośnika. Na przesłanych rysunkach nie jest ono wskazane.**

Zamawiający wyjaśnia, że w załącznikach do SWZ zamówienia nie załączono właściwych plików z dokumentacją techniczną dotyczącą montażu podnośnika. Zamawiający skorygował załączone pliki z dokumentacją techniczną – załączone aktualnie pliki zawierają wskazanie miejsca montażu podnośnika.

- 3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie w kolorze RAL 7024?**

W treści SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne o ile Wykonawca wykaże równoważność zastosowanych rozwiązań. W przedmiotowym wypadku Zamawiający dopuszcza również urządzenie w kolorze RAL 7024.

- 4. Proszę o potwierdzenie czy doprowadzenie instalacji domofonowej dotyczy 1 części czy 2 część postępowania? W chwili obecnej Jest ono wskazane w obydwu częściach.**

Podłączeniem i montaż instalacji domofonowej platformy dla osób niepełnosprawnych zawarto w części 38 Przedmiaru robót budowlanych – tak więc dotyczy to części 2 zamówienia.

- 5. Proszę o potwierdzenie czy doprowadzenie instalacji zasilania do podnośnika wraz z protokołami pomiarów elektrycznych leży po stronie Wykonawcy 1 części postępowania.**

Doprowadzenie instalacji zasilania do podnośnika wraz z protokołami pomiarów elektrycznych zawarto w części 39 Przedmiaru robót budowlanych – tak więc dotyczy to części 1 zamówienia.

6. Proszę o potwierdzenie czy wykonanie fundamentu pod podnośnik wraz z protokołem budowlanym poświadczającym, że fundament nadaje się pod montaż podnoska leży po stronie Wykonawcy 1 części postępowania.

Wykonanie fundamentu pod podnośnik wraz z protokołem budowlanym poświadczającym, że fundament nadaje się pod montaż podnośnika zawarto w częściach Przedmiaru robót budowlanych poza pkt 38 – tak więc dotyczy to części 1 zamówienia.

7. Czy Zamawiający dopuszcza bezprzewodową instalację domofonową?

W treści SWZ Zamawiający wskazał, że dopuszcza rozwiązania równoważne o ile Wykonawca wykaże równoważność zastosowanych rozwiązań. W przedmiotowym wypadku Zamawiający dopuszcza również instalację bezprzewodową .