



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 18 lipca 2024 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.16.2024.AS**

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie.**

CZĘŚĆ II – Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Okalewie oraz stacji uzdatniania wody w Skrwilnie w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłane przez platformę zakupową w dniu 17.07.2024 r. wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy dopuszczalne jest wykonanie zbiorników retencyjnych, które (których):

- na dnie posiadają membranę ułożoną na geowłókninie, która leży bezpośrednio na fundamencie (nie mają dna ze stali)?
- płaszcz wykonany jest z blachy S350+Z275?
- nie posiadają drabiny wewnątrz?
- posiadają atest PZH na materiały mające kontakt z wodą (nie posiadają na zbiornik jako całość)?

Odpowiedź na pytanie 1.

W odniesieniu do zbiorników retencyjnych:

- Zamawiający nie dopuszcza membrany ułożonej na geowłókninie, która leży bezpośrednio na fundamencie.
- Zamawiający wymaga wykonanie płaszcza ze stali z atestem, do kontaktu z wodą pitną.
- Zbiornik powinien mieć drabinę wewnątrz.
- Zamawiający wymaga atestu PZH na zbiornik jako całość.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego