

Nowy Dwór Mazowiecki 2014-01-29

ŚR.6341.52.2013

29.01.2014

DECYZJA Nr 13

Na podstawie art. 122 ust.1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt 2 art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7 c, art. 128 ust.1 pkt 6, art. 131, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowanej przez Pana Rafała Urban przedstawiciela firmy URBAN MEDIA ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22, 00-676 Warszawa dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych do ziemi w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek: od ul. Gen. Thommée (dk 85) do projektowanego włączenia do ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

o r z e k a m

- I. Udzielić Gminie Nowy Dwór Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

L.p.	Nazwa	Ulica	Kilometraż	Strona	Długość geograficzna E (DMS)	Szerokość geograficzna N (DMS)
1	2	3	4	5	6	7
1	rów otwarty bezodpływowy	gen. Thommée; Warszawska	1+583-1+670	lewa	od 204147,33 do 204149,26	od 522600,27 do 522557,58
2	Wylot ścieku skarpowego	Gen. Thommée	1+595	lewa	204147,47	522559,87
3			1+637		204147,96	522558,61

ZA ZGODNOŚĆ  
Z CRYG

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
współpraca z firmą

4			1+719		204149,52	522556,10
5			1+755		204150,29	522555,00
6			1+789		204150,55	522553,88
7			1+631	prawa	204146,42	522558,53
8			1+712		204147,72	522556,03
9A +9b			0+031- 0+094 0+098 0+160		od 204149,67 do 204156,86	od 522557,52 do 522557,09
10	rów otwarty bezodpływowy	Warszawska	0+188- 0+323	lewa	od 204158,06 do 204205,15	od 522556,85 do 522555,54
11			0+349- 0+510		od 204206,03 do 204214,39	od 522255,35 do 522553,78
12			0+023		204149,39	522557,75
13			0+074		204152,02	522557,51
14			0+144		204155,71	522557,16
15			0+196		204158,50	522556,81
	wylot ścieku skarpowego	Warszawska		lewa		

ZAŁĄCZNIK  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia bud. do projektowania  
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr LUB/G/84/PWOD/06

16			0+270		204202,25	522556,09
17			0+316		204204,54	522555,64
18			0+350		204206,28	522555,30
19			0+405		204209,03	522554,79
20			0+433		204210,47	522554,84
21			0+508		204214,39	522553,78
22			0+041	prawa	204150,34	522556,52
23			0+073		204152,27	522556,48
24			0+145		204155,71	522556,22
25			0+196		204158,06	522555,93
26			0+254		204201,02	522555,27
27			0+316		204204,02	522554,75
28			0+346		204205,54	522554,48
29			0+406		204208,57	522553,84
30			0+433		204209,94	522553,58
31			0+490		204212,75	522553,06
32			0+552		204213,93	522552,55

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁU

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
współpraca z: 1123049  
Nr LUBKON/PVOD/08

33		Targowa	0+047	lewa	204216,71	522554,38
34					204218,54	522553,70
35	rów otwarty bezodpływowy	Warszawska Modlińska	0+061- 0+696	lewa	od 204218,68 do 204221,04	od 522551,86 do 522549,12
36		Warszawska	0+699- 0+829		od 204221,03 do 204225,87	od 522549,10 do 522546,02
37			0+832- 0+888		od 204226,03 do 204228,46	od 522545,97 do 522545,14
38			0+891- 0+904		od 204228,58 do 204229,11	od 522545,04 do 522544,94
39			0+915-0+949		od 202544,84 do 204231,44	od 522544,84 do 522544,78
40			0+581- 0+605	prawa	od 204216,19 do 204217,09	od 522551,49 do 522550,89

mgr inż. Rafał Urban  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
 w specjalności architek. i inż.  
 Nr LUB/0104/PWOD.02

41			0+608- 0+623		od 204217,19 do 204217,78	od 522550,81 do 522550,46
42			0+626- 0+642		od 204217,90 do 204218,47	od 522550,39 do 522550,39
43			0+645-0+660		od 204218,55 do 204219,12	od 522549,95 do 522549,60
44			0+663- 0+737		od 204219,23 do 204221,96	od 522549,52 do 522547,81
45			0+750 - 0+810	prawa	od 204222,45 do 204224,64	od 522547,50 do 522546,11
46	wylot przykanalika Ø 0,2 m wpustu ulicznego	Warszawska	0+026	prawa	204217,64	522551,92
47	wylot kanalizacji deszczowej.	Modlińska	0+914	prawa	204229,27	522542,93

- 2) Szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z pasa drogowego objętego przebudową i rozbudową w ilości:

$Q_{max.r} = 13560480 \text{ m}^3/\text{rok}$

$Q_{sr.d} = 84,77 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,

$Q_{max.h} = 1548 \text{ m}^3/\text{godzinę}$

ZATWIERDZIŁAM  
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia nadane przez Urząd  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności inżynierskiej  
Nr LUB/2784/PWOD/06

w tym:

Q=39,26 l/s	wyloty ścieków skarpowych zlokalizowane na drodze krajowej DK85 (ul. gen. Thommee) po stronie lewej w km: 1+595; 1+637 do rowu bezodpływowego w granicach projektowanego pasa drogowego	Powierzchnia odwadniana - 0,44 ha, w tym powierzchnia drogi: - 0,26 ha, pow. nieutwardzona -0,12 ha, pow. chodników -0,06 ha
Q = 29,03 l/s	wyloty ścieków skarpowych zlokalizowane na drodze krajowej DK85 (ul. gen. Thommee) po stronie lewej w km: 1+719; 1+755; 1+789 oraz prawej w km: 1+631; 1+712 do stopy skarpy w granicach projektowanego pasa drogowego	Powierzchnia odwadniana - 0,24 ha, w tym powierzchnia drogi: - 0,22 ha, pow. chodników -0,02 ha
Q =106,70 l/s	wyloty ścieków skarpowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska) po stronie lewej w km: 0+023; 0+074; 0+144; 0+196; 0+270; 0+316; 0+350; 0+405; 0+433; 0+508 do rowu bezodpływowego w granicach projektowanego pasa drogowego	Powierzchnia odwadniana - 3,04 ha, w tym powierzchnia drogi: - 0,56 ha, pow. nieutwardzona -2,28 ha, pow. chodników -0,2 ha
Q =88,91 l/s	- wyloty ścieków skarpowych zlokalizowane na drodze wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska) po stronie prawej w km: 0+041; 0+073; 0+145; 0+196; 0+254; 0+316; 0+346; 0+406; 0+433; 0+490; 0+552 do stopy skarpy w granicach projektowanego pasa drogowego, - wyloty ścieków skarpowych zlokalizowane na drodze gminnej	Powierzchnia odwadniana - 0,80 ha, w tym powierzchnia drogi: - 0,56 ha, pow. chodnika, ścieżki rowerowej -0,24 ha

1478700000  
2017.10.10

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr LUB/0184/PWOD/06

	(ul. Targowa) po stronie lewej w km: 0+047; 0+079 do stopy skarpy w granicach projektowanego pasa drogowego. wylot przykanalika Ø 0,2 m wpustu ulicznego do rowu otwartego bezodpływowego zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW631 po stronie prawej w km 0+026 (ul. Warszawska – odcinek przy projektowanej ul. Modlińskiej (rondo))	
Q = 166,32 l/s	wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany po stronie prawej ul. Modlińskiej w km 0+914 do rowu otwartego znajdującego się poza przedmiotowym pasem drogowym	Powierzchnia odwadniana – 1,4 ha, w tym powierzchnia drogi: - 0,76 ha, pow. nieutwardzona - 0,12 ha, pow. chodników, - 0,64 ha

II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się z zastrzeżeniem przestrzegania następujących warunków:

- 1) wykonania urządzenia wodnego zgodnie z „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek : od ul. Gen. W. Thommée (dk 85) do projektowanego włączenia do ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim” wykonanym w grudniu 2013 r.
- 2) usunięcia na własny koszt ewentualnych szkód powstałych podczas wykonywania urządzeń wodnych
- 3) stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych pochodzących z terenów utwardzonych nie może przekroczyć wartości określonych w § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984 z póź. zm.)

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość
Zawiesina ogólna	mg/l	100
Substancje ropopochodne	mg/l	15

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w szczególności drogowymi  
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

ZA WŁAŚCIWOŚĆ  
[nieczytelny podpis]

- 4) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja urządzeń do oczyszczania ścieków powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
  - 5) utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi.
  - 6) okresowego oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej z nagromadzonych osadów i przekazywania ich wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności,
- III. Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi udziela się na czas oznaczony do dnia 29 stycznia 2024 r.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

### Uzasadnienie

Pan Rafał Urban przedstawiciel firmy URBAN MEDIA ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22 w Warszawie w imieniu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki ( upoważnienie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Nr 100/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.) wystąpił do Starosty Nowodworskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych do ziemi w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek: od ul. Gen. Thommee (dk 85) do projektowanego włączenia do ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek : od ul. Gen. W Thommee (dk 85) do projektowanego włączenia do ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym stanowi integralną część operatu wodnoprawnego.

ZAŁOŻENIE  
Znak: 100/2013

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia bud. do projektowania  
i kierowania robotami bud. bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr LUB/0184/PWOD/06

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Starosta Nowodworski wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego. Po przedłożeniu uzupełnionej dokumentacji Starosta Nowodworski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych do ziemi w ramach przebudowy i rozbudowy ulicy Modlińskiej odcinek: od ul. Gen. Thommée (dk 85) do projektowanego włączenia do ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań doręczono Stronom oraz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (pismo z dnia 16 grudnia 2013 r. znak ŚR.6341.52.2013). W terminie określonym w zawiadomieniu żadna ze Stron nie zgłosiła się w celu zapoznania się z dokumentami zebranymi w prowadzonym postępowaniu.

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki planuje częściową przebudowę i rozbudowę ulic: gen. Thommée, Warszawskiej i Modlińskiej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Planowane jest wykonanie następujących urządzeń wodnych:

- rowu otwartego bezodpływowego zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej DK85 (ul. gen. Thommée) oraz drogi wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska)
- wylotów ścieków skarpowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej DK85 (ul. gen. Thommée),
- rowu otwartego bezodpływowego zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska)
- wylotów ścieków skarpowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska),
- wylotów ścieków skarpowych zlokalizowanych na drodze gminnej (ul. Targowa),
- rowu otwartego bezodpływowego zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej (projektowany odcinek ul. Modlińskiej),
- wylotu projektowanego przykanalika  $\varnothing$  0,2 m wpustu ulicznego do rowu otwartego bezodpływowego zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW631 (ul. Warszawska – odcinek przy projektowanej ul. Modlińskiej (rondo),
- wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego po stronie prawej ul. Modlińskiej.

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki planuje wprowadzać wody opadowe z terenu planowanych do przebudowy dróg do ziemi. Planowana do realizacji inwestycja w zakresie przebudowy i rozbudowy pasa drogowego obejmuje drogi o kategorii: krajowej (DK85 - ul. gen. Thommée), wojewódzkiej (DW631 – ul. Warszawska) i gminnej (ul. Modlińska).

Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137poz. 984 z póź. zm.) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności Inżynieria  
Nr LUB/0184/WOD/08

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji (§ 21 ust. 1), dlatego też w niniejszej decyzji zawarto ten warunek.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 127 ust. 5 tej ustawy), dlatego też w niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych a jedynie ustalono termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.

Ponadto zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

W świetle powyższego wniosek Strony uznano za zasadny i orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy Stronie prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Nowodworskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. STAROSTY  
Ewelina Rudzka  
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- 1) Rafał Urban  
URBAN MEDIA  
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22  
00-676 Warszawa
- 2) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie  
ul. Mińska 25,  
03-808 Warszawa
- 3) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa
- 4) Województwo Mazowieckie  
ul. Ks. Kłopotowskiego 5

mgr inż. Rafał Urban  
Uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie budownictwa  
Nr LUB 0164/PWOD/06