

Nawojowa, 18-04-2024 r.

Zn.spr.: SA.270.2.1.2024
/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego Homrzyńska 36 (nr inw. 110/26)” w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej: Pzp, otrzymano wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy zakres robót obejmuje wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu łazienki? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z rys. IS-02 pow. 3.0 m² należy wykonać z rur typu PE-RT/EVOH 5 L PN6 16x2. / 30mb/. Zakres robót obejmuje wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu łazienki i jest ujęty w przedmiarze w dziale *Instalacja c.o.*

Pytanie 2.

Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów kotłowni.

Odpowiedź:

Materiały kotłowni są ujęte w załączniku 1.3. Przedmiar robót - instalacje sanitarne, w części dotyczącej zestawienia materiałów.

Pytanie 3.

Według naszego zdania schemat kotłowni jest błędnie zaprojektowany.

- a) Brak zabezpieczenia kotła naczyniem wyrównawczym.*
- b) Brak pompy wymuszającej obieg między kotłem a zbiornikami akumulacyjnymi.*
- c) Brak urządzeń do zmiękczenia wody (ochrona urządzeń przed zakamienianiem).*

Odpowiedź:

- a. kocioł wraz z buforami pracuje w systemie otwartym zabezpieczony naczyniem przelewowym- zgodnie ze schematem,
- b. wymuszony obieg pomiędzy kotłem, a zbiornikami akumulacyjnymi zaprojektowano po przez zespół termo-regulacyjny do prostego i efektywnego połączenie kotła c.o. z instalacją,
- c. w projekcie nie przewidziano stacji do zmiękczenia wody.

Pytanie 4.

W dziale XI SWZ pkt. 2 Zamawiający wskazuje, iż stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%. Czy Zamawiający podtrzymuje tą stawkę VAT?

Odpowiedź:

Tak, stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%.

Z poważaniem

Wojciech Kurzeja
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/