

**Zamawiający:**

Gmina Morąg  
ul. 11 Listopada 9  
14-300 Morąg

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ Nr 1**

Dotyczy: **Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morągu o cztery nowe oddziały z wyposażeniem**

**Pytanie 1:**

Odnosnie załącznika nr 11 do SWZ - ponieważ w poszczególnych pozycjach, jak np. poz.nr 8 "Pomoce dydaktyczne, kącki zainteresowań, zabawki" wskazane ilości w kolumnie dot. "ilości sztuk" nie zgadzają się, nie pokrywają się z poszczególnymi pozycjami odnoszącymi się do nazwy wyposażenia. Sytuacja taka występuje prawie w całym załączniku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby opracowanie załącznika w postaci arkusza kalkulacyjnego.

**Odpowiedź:**

*W załączonej dokumentacji projektowej tj. katalog PROJEKT TECHNICZNY, TOM I ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA w podkatalogu ARCHITEKTURA znajduje się plik PT\_OPIS\_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY gdzie ilości się nie rozjechały i są przyporządkowane do nazw wyposażenia.*

**Pytanie 2:**

Proszę również o informację czy dla każdej pozycji gier i zabawek należy wpisywać producenta, model, typ, numer symbol lub podawać link do strony internetowej producenta?

**Odpowiedź:**

*Dla każdej w/w pozycji należy podać producenta, model, typ, numer symbol **lub** podać link do strony internetowej producenta - tak aby wskazywał/y konkretny produkt i można było łatwo zweryfikować czy dotyczy on żądanego w wykazie produktu. Jeżeli jakaś ilość pozycji znajduje się na jednej stronie internetowej to wystarczy podać stronę internetową dla tych pozycji.*

**Pytanie 3:**

Proszę również o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie:  
- "magnetofon z funkcją CD, USB Bluetooth", jakie ma mieć parametry?  
- "tetrzyk".

**Odpowiedź:**

**"Magnetofon z funkcją CD, USB, Bluetooth"** Zamawiający ma na myśli radioodtwarzacz o parametrach:

- rodzaj: sieć elektryczna 230V oraz możliwość pracy na bateriach
- złącze USB, wyszukiwanie i przeskakiwanie utworów dla CD
- wejście aux-in/out 3,5mm, bluetooth, SD, pilot sterujący
- odtwarzanie: FM, CD-R/RW, MP3, Bluetooth

**"tetrzyk"** Zamawiający ma na myśli teatrzyk dla dzieci o parametrach:

- drewniany, stojący
- o zbliżonych wymiarach 80x135 cm
- posiada drążek na kurtynę

#### Pytanie 4:

W wykazie występują dwie pozycje "pacynki torba1" - czym się różnią między sobą obie pozycje, czy są to dwie pozycje identyczne?

#### Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli pacynki w torbie dwa rodzaje lub różne pacynki

- minimum 10 pacynek na rękę w torbie
- zamykana na suwak
- wysokość pacynek min. 20cm

#### Pytanie 5:

Jakiej wielkości i jakiego rodzaju ma być występujący w wykazie "zegar"? Czy "zegar" i "zegar z minutami" to te same zabawki?

#### Odpowiedź:

"zegar" Zamawiający ma na myśli zegar na ścianę dla dzieci

- wielokolorowy
- tworzywo sztuczne
- średnica min. 30cm

"zegar z minutami" Zamawiający ma na myśli zegar drewniany edukacyjny

- wielokolorowy
- sklejka, farba akrylowa, bezbarwny lakier akrylowy
- średnica min. 25cm

#### Pytanie 6:

Z czego ma być wykonana i jakie posiadać wymiary "tablica obecności"?

#### Odpowiedź:

"tablica obecności" Zamawiający ma na myśli magnetyczna tablica obecności dzieci w przedszkolu

- magnetyczna z zestawem magnetycznych znaczników obecności dziecka w postaci słoneczek
- płyta PCV powleczona folią magnetyczną o gr. 4mm o wym. 60x80cm
- oznaczanie obecności do 25/26 dzieci

#### Pytanie 7:

Czy kserokopiarki wielofunkcyjne mają być możliwością kopiowania w kolorze?

#### Odpowiedź:

Kserokopiarki wielofunkcyjne mają mieć funkcję kopiowania w kolorze oraz poza formatem A4 również A3.

#### Pytanie 8:

W załączniku nr 11 jest pozycja "laptop" (taki sam jak w poz.nr 20 zestaw ze strony 20), ale na stronie nr 20 nie ma zestawów z laptopem. Proszę o informację jaki to ma być sprzęt? Ile ma być tych laptopów?

Odpowiedź: Zamawiający poprawił pozycję „laptop” (taki sam jak w poz.nr 20 zestaw ze strony 20) w załączniku Nr 11 do SWZ.

"laptop" Zamawiający ma na myśli ilość 5 sztuk

- procesor: Procesor wielordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10 136 punktów (Average CPU Mark), wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net>. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania SWZ, Wykonawca powinien udokumentować wydajność oferowanych w komputerach procesorów poprzez wydruk, ze strony serwisu

Udokumentowany wynik pomiaru wydajności (wydruk strony) musi być opatrzony datą i pochodzić z dnia, w okresie, od ogłoszenia postępowania przetargowego, do dnia złożenia oferty.

• Ekran: matryca 15,6" o rozdzielczości min. 1920×1080, IPS lub TN, powłoka antyodblaskowa, matryca matowa; pamięć RAM: 8GB DDR4 (liczba gniazd pamięci RAM -2); dysk SSD: 512GB; karta graficzna - zintegrowana z procesorem; karta muzyczna - zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon; Wi-Fi – standard 802.11 a/b/g/n/ac; Karta sieciowa – standard 10/100/1000; Bluetooth - wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 5 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).; Złącze USB 3.1 Typ C – 1; Liczba złączy USB 3.0 – 2; Wyjście HDMI – Tak; Czytnik kart pamięci- SD, SDHC, SDXC; Urządzenie wskazujące - Touchpad Multi-touch; Podświetlana klawiatura – Tak; Wbudowana kamera -Tak; oprogramowanie (MS Windows 11 PL + MS Office 2021 PL) lub równoważne (opis równoważności na końcu dokumentu Załącznika nr 11) + Mysz (łączość: bezprzewodowa).

### Pytanie 9:

W załączniku nr 11 w poz.nr 14 dla wyposażenia sal przedszkolnych występują rolety okienne w ilości 30 sztuk. Proszę o podanie ich wymiarów oraz informacji czy mają być w kasecie, z prowadnicami, w jakiej kolorystyce mają być obudowy.

### Odpowiedź:

**"Rolety okienne"** Zamawiający ma na myśli **rolety okienne** o parametrach:

- wymiar zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej - dopasowanie do okien O4, O5, O3, O11, O1: suma 30szt.
- kolorystyka i wzory do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawczym: uwaga dla okien O4 i O5 fotoroleta z nadrukiem dla dzieci
- roleta klasyczna montowana poza wnęką okienną (może być bez prowadnicy i bez kasety)
- sterowanie za pomocą łańcuszka
- listwa obciążająca w tunelu
- tkanina przepuszczająca światło

### Pytanie 10:

W opisie do projektu architektury w poz. "Windy" występują: podnośnik pionowy osobowy oraz mała winda towarowa - proszę o podanie wymiarów, udźwigu oraz z czego ma być wykonana kabina dla tego urządzenia (windy towarowej).

### Odpowiedź:

**"Windy"** Zamawiający ma na myśli **windy** o parametrach:

- podnośnik pionowy osobowy przeznaczony również dla osób niepełnosprawnych min. wewnątrz 1,10 x 1,40m, wymiar szybu 155,5cm x 154cm, automatyczne drzwi teleskopowe, poręcz, napęd elektryczny, udźwig 400kg, prędkość 0,15m/s, automatyczny zjazd w przypadku przerwy w dostawie prądu
- winda towarowa: podwójne separowane drzwi do przewozu brudnych i czystych produktów, drzwi na wysokości podłogi i parapetu, wymiar szybu: 100x67cm, szerokość kabiny min. 69cm, wysokość kabiny 80cm, wykonanie systemowe według rozwiązań producenta

### Pytanie 11:

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić, na potrzeby palowania, mapę obciążeń na fundamenty?

### Odpowiedź:

W załączeniu przyjęte obciążenia na płytę fundamentową - plik „Obciążenie na płytę fundamentową – Przedszkole nr 2 w Morągu.pdf”.

### Pytanie 12:

W celu zwiększenia konkurencyjności prosimy o uchylenie zapisu o konieczności dysponowania kierownikiem robót w specjalności drogowej. Zakres robót w zadaniu obejmuje wykonanie podbudowy

oraz nawierzchni z kostki, gdzie w zupełności wystarczy kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uznaje i utrzymuje, że zakres robót branży drogowej wymaga ustanowienie kierownika tych robót o odpowiedniej specjalności.

Zamawiający chce mieć pewność że wszystkie roboty drogowe zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją i będą kierowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia dla tej branży. Kierownik robót (w tym przypadku robót drogowych) będzie odpowiedzialny za swoje zakresy prac i może raportować ich postęp w dzienniku budowy.

Zamawiający informuje także, że uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) i rozporządzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) uprawniają także do kierowania robotami drogowymi i oczywiście takie osoby Zamawiający dopuszcza do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych.

Zamawiający od wszystkich oferentów wymaga aby dysponował kierownikiem robót w specjalności drogowej i tym samym zachowuje zasadę konkurencyjności.

#### Pytanie 13:

Zgodnie z zapisami SWZ dot. kryteriów oceny ofert Zamawiający ustalił, iż jednym z kryteriów będzie "okres gwarancji i rękojmi". Jednocześnie zaznaczył, że zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 48 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

W związku z tym, proszę o wyjaśnienie - jak to się ma do zapisów z załącznika nr 11 do SWZ, gdzie Zamawiający dopuszcza minimalny okres gwarancji rękojmi:

- dla sprzętu komputerowego - minimum 24 miesiące;
- dla urządzeń technologii kuchni - minimum 36 miesięcy.

Wskazane w załączniku nr 11 terminy są zgodne z obowiązującymi okresami gwarancji na rynku dla tego rodzaju urządzeń i dostosowane do realnego technicznego "życia" tych urządzeń. Tak więc, zwracam się z pytaniem - czy oferta złożona z okresem gwarancji i rękojmi dla urządzeń kuchennych wynosząca 36 miesięcy, a dla sprzętu komputerowego wynosząca 24 miesiące, będzie podstawą do odrzucenia oferty, pomimo iż gwarancja na roboty budowlane wynosić będzie 48 miesięcy? Kolejne pytania, który okres gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie złożonych ofert?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że **kryterium oceny ofert dla okresu gwarancji i rękojmi dotyczy robót budowlanych i wynosi minimum 48 miesięcy.**

Minimalne okresy gwarancji dla sprzętu komputerowego i dla urządzeń technologii kuchni nie są objęte kryterium oceny ofert zatem oferta złożona z okresem gwarancji i rękojmi dla urządzeń kuchennych wynosząca 36 miesięcy, a dla sprzętu komputerowego wynosząca 24 miesiące nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

#### Pytanie 14:

W związku z przygotowaniem oferty proszę o udzielenie wyjaśnień:

W zakres zadania wchodzi dostawa urządzeń biurowych i multimedialnych. Urządzenia te są opisane tylko i wyłącznie za pomocą parametrów, których jest bardzo dużo i niemożliwe jest takie dobranie urządzeń aby spełniały wszystkie parametry (dotyczy komputerów i laptopów). W związku z tym proszę o wskazanie kluczowych na przykład 10 parametrów, lub wskazanie modelu jako wzorca tychże parametrów. W sytuacji obecnej zachodzi obawa, że urządzenia te są znane tylko wąskiemu gronu zainteresowanych co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

#### Odpowiedź:

W ocenie zamawiającego podane parametry laptopów w załączniku nr 11 pojawiają się w większości dostępnych na rynku laptopów i komputerów.

Zamawiający nie może wskazać kluczowych parametrów lub wskazać modelu jako wzorca tych parametrów gdyż naruszałoby to zasady uczciwej konkurencji.

Parametry opisane w załączniku nr 11 dla laptopów i komputerów **sq minimalne** zatem **Wykonawca może złożyć ofertę o lepszych parametrach dla tych laptopów i komputerów, które spełnią minimalne wymagania jakich zażądał Zamawiający**. Możliwe do zastosowania materiały i urządzenia oczekiwane pod pojęciem „minimalne parametry” powinny spełniać wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów oraz innych odniesieniach ogólnego stosowania.

#### **Pytanie 15:**

Proszę o zamieszczenie opisu (parametrów technicznych) agregatu komory chłodzącej (poz. 5.1 na rzucie piętra w wykazie wyposażenia technologicznego). Czy agregat ma być zewnętrzny czy w monobloku?

#### **Odpowiedź:**

Opis dla tego elementu znajduje się w opisie "PT\_OPIS\_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY", pkt 10) wymagania higieniczno-sanitarne i technologia kuchni, tabela technologia kuchni część 2/A/14 Magazyn żywności i chłodnia pkt. 5.1 Komora chłodnicza z agregatem i regałami 4-poziomowymi.

#### **Pytanie 16:**

Proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego pali wraz z niezbędnymi obliczeniami. Brak dokumentacji uniemożliwia wycenę.

#### **Odpowiedź:**

Projektant zaprojektował zbrojoną płytę fundamentową na 112 szt. kolumn przemieszczeniowych FDP (fi360mm) oraz 5 szt. pali CFA (fi360mm); długość pali 10m, zbrojenie technologiczne IPE100 L=3m. Należy wykonać płytę fundamentową zbrojoną według rysunków wykonawczych oraz pale fundamentowe zgodnie z technologiami FDP oraz CFA o zadanej średnicy, ilości zgodnie z schematem zbrojeniem IPE100 L=3m z betonu B37 (C30/37). Są to dane wystarczające do wyceny robót fundamentowych. **Wykonawca opracowuje szczegółowy "projekt wykonawczy" podlegający zatwierdzeniu przez kierownictwo budowy.**

**W załączeniu do odpowiedzi plik „Obciążenie na płytę fundamentową – Przedszkole nr 2 w Morągu.pdf”.**

#### **Pytanie 17:**

Proszę o wyjaśnienie, czy tabela wyposażenia jest prawidłowa. Pozycje od 1-6 ze str. 14: Wyposażenie sal (1/B/12; 1/B/15; 2/B/12; 2/B/15) w Przedszkolu nr 2 w Morągu powielone są w zestawieniu pod tym samym tytułem na str. 16. Wynika z tego, że w sumie wycenić trzeba 40 stolików, 240 krzeseł, 8 biurek, 16 krzeseł nauczycielskich i 8 szafek.

#### **Odpowiedź:**

Pozycja błędnie powielona. Prawidłowe ilości w opisie "PT\_OPIS\_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY", pkt 8) wyposażenie i aranżacja wnętrz, "Wyposażenie sal (1/B/12; 1/B/15; 2/B/12; 2/B/15) w Przedszkolu nr 2 w Morągu". W załączeniu do tej odpowiedzi aktualny Załącznik nr 11 do SWZ.

**Renata Strzylak**

Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego