



Stężyca, 19.09.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/gminastezyca>

Znak sprawy: WG.271.1.22.2024.WC

Dotyczy postępowania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowej Hucie – ul. Spokojna

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Stężyca udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytania i odpowiedzi:

1. Z powodu braku załączonego przekroju poprzecznego proszę o informację dotyczącą wymaganej grubości warstwy pobocza z kruszywa łamanego.

Odp. Należy przyjąć pobocze gr. 6 cm.

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania jednej warstwy z mieszanki AC11S 50/70 dedykowanej do KR 3-4, zamiast dwóch warstw AC8S o gr. 3 cm?

Odp. Nie, należy wykonać zamówienie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

3. Proszę o potwierdzenie, że podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zaprojektowana jest wyłącznie na szerokość warstwy ścieralnej – wyłącznie pod nawierzchnią drogi, bez poboczny.

Odp. Należy przyjąć wykonanie wg ilości podanych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) adresat

Sprawę prowadzi: Weronika Ciachowska
tel. 58 882 89 40

RODO – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://bip.gminastezyca.pl> w zakładce klauzule informacyjne.