



URZĄD GMINY UDANIN
55-340 Udanin 26

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 19.03.2021

OS.271.1.2.2021

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: Przebudowy 4 świetlic wiejskich z terenu Gminy Udanin

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SIWZ i odpowiedzi:

Pytanie do zamawiającego w sprawie remontu domku w Ujeździe Dolnym, Mianowicie, w przedmiarze nie są uwzględnione:

1. Ścianki do wykonania dobudówki,
2. Metraż położenia płytek na ścianach,
3. Malowanie
4. Wykonanie podjazdu dla wózków

Tak więc, czy zamawiający oczekuje uwzględnienia tego w kosztorysie ofertowym.
Proszę o wyszczególnienie elementów które mają zostać zawarte w kosztorysie,

Odpowiedź:

Projekt zakłada wykonanie dobudowy do istniejącego domku ogrodowego w technologii szkieletowej drewnianej dlatego w przedmiarze ujęto dobudowę jako cały element budowlany w tej samej technologii.

Nie zakłada się wykonania płytek ceramicznych na ścianach,

Preferuje się wykonanie technologii łatwo-zmywalnej przy użyciu farb odpornych na wilgoć i pleśń lub płyt PCV

Dopuszcza się wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych jako ukształtowanie terenu o nawierzchni dostosowanej.

WÓJT

Wojciech Plaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Aleksandra.zastocka@udanin.pl, 76/744-28-94