



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Komorniki sp. z o.o.

POSTĘPOWANIE NR 1/11/2023

Komorniki, dnia 14 lutego 2023 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm - Wiry ulice Brzoskwiniowa, Żabikowska działki 16/4; 16/19; 20/30 Gmina Komorniki”,

Zamawiający informuje, że w dniu 11 lutego 2023 r. został do Zamawiającego skierowany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Stosownie do §15 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. w Komornikach, Zamawiający udostępnia treść pytań z dnia 11 lutego 2023 r. wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

W dokumentacji projektowej- warunki techniczne ważne są 2 lata do dnia 28-02-2021- proszę o informację, że są one dalej aktualne. Ponadto wg warunków technicznych studnie na kanale sanitarnym mają być naprzemiennie DN 600 i DN 1000. Proszę o potwierdzenie, że można montować tylko studnie DN 600mm.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że warunki techniczne zachowują nadal ważność, natomiast studnie na kanale sanitarnym winny być zamontowane naprzemiennie dn 600 oraz dn 1000. Ponadto Zamawiający oczekuje, że wykorzystane studnie dn 1000 będą typu Tegra.