



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
WPZ.52840.2.187.2023.2.SB

Kraków, dnia 28 kwietnia 2023 r.

### POSTANOWIENIE ✓

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2023 r. inwestora: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pan Krzysztof Maślanka, ul. Kraszewskiego 195, 33-380 Krynica-Zdrój, w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Krzysztof Maślanka, nr upr. 492/2008 w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– **szerokości drogi pożarowej**

doprowadzonej do budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zlokalizowanego, przy ul. Daszyńskiego 15 w Starym Sączu

### wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, uzasadnionych w opracowaniu pn.: **„EKSPERTYZA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO budynku Zespołu Szkół, który zlokalizowany będzie w Starym Sączu, ul. Daszyńskiego 15, dz. ew. nr 1847, obr. (0015) Stary Sącz, m. Stary Sącz, gm. Stary Sącz. – DROGA POŻAROWA –”** z marca 2023 r., tj.:

1. Wykonanie budynku w klasie odporności pożarowej B.
2. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu minimum 2 lx, zrealizowaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Zapewnienie dojazdu pożarowego zgodnie z pkt 15 dokumentacji technicznej oraz jej częścią graficzną.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzeczce 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up. *[signature]*  
mgr inż. Paweł Żaba  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymują:

1. Krzysztof Maślanka,  
ul. Kraszewskiego 195,  
33-380 Krynica-Zdrój + 1 egz. Ekspertyzy,
2. a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

#### Do wiadomości:

3. KM PSP w Nowym Sączu + 1 egz. Ekspertyzy.