



Energa
operator

Numer R/18/038587

Miejscowość Słupsk

Data 06-08-2018

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: oświetlenie zewnętrzne
Adres (Nr działki): Włynkowo
gm. Słupsk , działka numer 176/2
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - Obwód 200 - linia napowietrzna kierunek sklep [200] -
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 3.3. Urządzenia nn:
- Budowa nowej linii napowietrznej izolowanej 0,4kV AsXSn 4x50mm² pomiędzy słupami nr 208-205.
 - 3.4. Demontaże:
- Kolidującą linię napowietrzną zdemontować;
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
-
 - 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Jakima Szymon
OPRACOWAŁ
tel. 059 841 6133

W zastępstwie Dyrektora
Rejonu Dystrybucji w Słupsku
piotr Gawęł
Kierownik Biura
Zarządca Inwestycji
ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Słupsku
ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk