

Nazwa projektu:				Szarych Szeregów 19-21							
Zestawienie strat pomieszczeń				Data: 28.06.2023							
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
węzeł c.o./Pokój mieszkalny 16,0 °C    7,4 m²    18,6 m³				864	289	71		1224	114	36	1338
suszarnia 2/Pokój mieszkalny 16,0 °C    21,6 m²    54,0 m³				577	414	93		1083	330	106	1414
susarnia 3/Pokój mieszkalny 16,0 °C    13,5 m²    33,8 m³				380	245	59		685	207	66	892
Suszarnia 1/Pokój mieszkalny 16,0 °C    17,4 m²    43,4 m³				1114	356	123		1592	266	85	1858
Kondygnacja -1 59,9 m²    149,8 m³				2935	1304	345			917	293	
Jednostka budynku: 19/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³				1352			328	1680	283	136	1963
003/Łazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³				330	119		212	661	63	20	723
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³					141		55	196	100	0	296
002/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³				926	240		35	1200	155	49	1355
001/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³				478	334		105	916	175	56	1091
Jednostka budynku: 19/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
006/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³				471	153		61	684	144	46	829
005/Łazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³					75		284	359	62	0	421
007/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³				695	417		307	1419	323	103	1742
/pp. 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³					125		5	130	62	0	191
Jednostka budynku: 19/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
009/Łazienka 24,0 °C    3,1 m²    7,7 m³					113		270	383	58	0	441
010/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m²    23,4 m³				521	259		113	893	159	51	1052
011/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m²    24,8 m³				465	345		102	912	169	54	1080

/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³		161		55	217	98	0	315
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³	616	428		355	1399	282	90	1681
Jednostka budynku: 21/1								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
014/Łazienka 24,0 °C      3,1 m²      7,7 m³		114		268	382	57	0	439
/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³		148		55	203	98	0	301
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C      9,9 m²      24,8 m³	465	305		102	872	169	54	1041
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³	616	412		355	1383	282	90	1665
013/Kuchnia 20,0 °C      9,4 m²      23,4 m³	521	257		114	892	159	51	1052
Jednostka budynku: 01								
Jednostka budynku: 21/2								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
018/Łazienka 24,0 °C      3,3 m²      8,3 m³				321	321	62	0	383
/pp. 20,0 °C      3,6 m²      9,1 m³		55		24	79	62	0	140
016/Pokój mieszkalny 20,0 °C      20,5 m²      51,3 m³	754	14		221	990	349	112	1338
017/Pokój mieszkalny 20,0 °C      7,0 m²      17,4 m³	412			10	422	119	38	541
Jednostka budynku: 21/3								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
020/Łazienka 24,0 °C      3,4 m²      8,4 m³	330			252	581	63	20	644
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,3 m²      25,7 m³	478	289		105	872	175	56	1047
/pp. 20,0 °C      5,9 m²      14,7 m³		110		55	165	100	0	265
019/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,6 m³	1352	392		229	1973	283	136	2256
021/Kuchnia 20,0 °C      9,1 m²      22,7 m³	926	69		63	1058	155	49	1213
<b>Kondygnacja 0</b> <b>248,8 m²      622,0 m³</b>	<b>11707</b>	<b>5073</b>	<b>0</b>			<b>4263</b>	<b>1212</b>	
Jednostka budynku: 19/4								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,6 m³	1352			376	1728	283	136	2011
103/Łazienka 24,0 °C      3,4 m²      8,4 m³	330			274	604	63	20	666

/pp. 20,0 °C      5,9 m²      14,7 m³								125	125	100	0	225
102/Kuchnia 20,0 °C      9,1 m²      22,7 m³				926				114	1040	155	49	1194
101/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,3 m²      25,7 m³				478				248	725	175	56	900
Jednostka budynku: 19/5												
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
106/Kuchnia 20,0 °C      8,4 m²      21,1 m³				469			130	599	143	46	742	
105/Łazienka 24,0 °C      3,3 m²      8,3 m³							339	339	62	0	401	
/pp. 20,0 °C      3,6 m²      9,1 m³							62	62	62	0	124	
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C      19,1 m²      47,6 m³				697			461	1158	324	104	1482	
Jednostka budynku: 19/6												
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
109/Łazienka 24,0 °C      3,1 m²      7,7 m³							324	324	58	0	382	
110/Kuchnia 20,0 °C      9,3 m²      23,4 m³				521			191	712	159	51	871	
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C      9,9 m²      24,8 m³				465			242	707	169	54	875	
/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³							124	124	98	0	222	
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³				616			489	1105	282	90	1387	
Jednostka budynku: 21/4												
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
114/Łazienka 24,0 °C      3,1 m²      7,7 m³							323	323	58	0	381	
/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³							124	124	98	0	222	
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C      9,9 m²      24,8 m³				465			242	707	169	54	875	
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³				616			489	1105	282	90	1387	
113/Kuchnia 20,0 °C      9,3 m²      23,4 m³				521			191	712	159	51	871	
Jednostka budynku: 21/5												
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
116/Pokój mieszkalny 20,0 °C      19,0 m²      47,5 m³				695			314	1009	323	103	1332	
118/Łazienka 24,0 °C      3,3 m²      8,3 m³							339	339	62	0	401	
/pp. 20,0 °C      3,6 m²      9,1 m³							62	62	62	0	123	
117/Kuchnia 20,0 °C      8,5 m²      21,2 m³				471			61	532	144	46	677	

Jednostka budynku: 21/6										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
120/Łazienka			330			274	604	63	20	666
24,0 °C	3,4 m²	8,4 m³								
122/Pokój mieszkalny			478			248	725	175	56	900
20,0 °C	10,3 m²	25,7 m³								
/pp.						125	125	100	0	225
20,0 °C	5,9 m²	14,7 m³								
119/Pokój mieszkalny			1352			373	1725	283	136	2008
20,0 °C	16,6 m²	41,6 m³								
121/Kuchnia			926			114	1040	155	49	1194
20,0 °C	9,1 m²	22,7 m³								
Jednostka budynku: 01										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
7 l/kl. sch.			366	320			686	176	56	862
16,0 °C	11,5 m²	28,8 m³								
9 l/kl. sch.			366	308			674	176	56	850
16,0 °C	11,5 m²	28,8 m³								
Kondygnacja 1										
271,8 m²	679,5 m³		12439	628	0			4615	1324	

Jednostka budynku: 19/7										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
204/Pokój mieszkalny			2370			187	2558	283	163	2841
20,0 °C	16,6 m²	41,6 m³								
203/Łazienka			570			193	763	63	24	826
24,0 °C	3,4 m²	8,4 m³								
/pp.			328	66		41	435	100	0	535
20,0 °C	5,9 m²	14,7 m³								
202/Kuchnia			1483			11	1494	155	59	1648
20,0 °C	9,1 m²	22,7 m³								
201/Pokój mieszkalny			1046	178		81	1306	175	67	1480
20,0 °C	10,3 m²	25,7 m³								
Jednostka budynku: 19/8										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
206/Kuchnia			957			40	997	144	55	1141
20,0 °C	8,5 m²	21,2 m³								
205/Łazienka			212			268	480	62	0	542
24,0 °C	3,3 m²	8,3 m³								
207/Pokój mieszkalny			1725	22		266	2013	323	124	2336
20,0 °C	19,0 m²	47,5 m³								
/pp.			199	84		-4	279	62	0	341
20,0 °C	3,6 m²	9,1 m³								
Jednostka budynku: 19/9										
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
209/Łazienka			207			254	461	58	0	519
24,0 °C	3,1 m²	7,7 m³								

208/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
210/Kuchnia 20,0 °C      9,3 m²      23,4 m³	1002			90	1092	159	0	1251
211/Pokój mieszkalny 20,0 °C      9,9 m²      24,8 m³	1016	178		79	1272	169	65	1441
/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³	321	66		42	429	98	0	527
Jednostka budynku: 01								
Jednostka budynku: 21/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
214/Łazienka 24,0 °C      3,1 m²      7,7 m³	207			254	461	58	0	519
/pp. 20,0 °C      5,8 m²      14,4 m³	321	66		42	429	98	0	527
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C      9,9 m²      24,8 m³	1016	178		79	1272	169	65	1441
215/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,5 m³	1558			318	1875	282	108	2157
213/Kuchnia 20,0 °C      9,3 m²      23,4 m³	1068			90	1158	159	61	1316
Jednostka budynku: 21/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
216/Pok. dzienny 20,0 °C      19,0 m²      47,5 m³	1725	22		266	2013	323	124	2336
218/Łazienka 24,0 °C      3,3 m²      8,3 m³	212			268	480	62	0	542
/pp. 20,0 °C      3,6 m²      9,1 m³	199	84		-4	279	62	0	341
217/Kuchnia 20,0 °C      8,5 m²      21,2 m³	957			41	998	144	55	1142
Jednostka budynku: 21/9								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
220/Łazienka 24,0 °C      3,4 m²      8,4 m³	570			193	763	63	24	826
222/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,3 m²      25,7 m³	1046	178		81	1306	175	67	1480
/pp. 20,0 °C      5,9 m²      14,7 m³	328	66		41	435	100	0	535
219/Pokój mieszkalny 20,0 °C      16,6 m²      41,6 m³	2370			186	2557	283	163	2839
221/Kuchnia 20,0 °C      9,1 m²      22,7 m³	1483			11	1494	155	59	1648
<b>Kondygnacja 2</b> <b>248,8 m²      622,0 m³</b>	<b>26053</b>	<b>1187</b>	<b>0</b>			<b>4263</b>	<b>1393</b>	