



Znak sprawy: IGK.271.17.2022

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13
NIP 6972207200, REGON 411050735

Rydzyna, dnia 25.10.2022 r.

Odpowiedzi na pytania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Al. Sułkowskiego w Rydzynie**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

W opisie technicznym wykonania przepompowni ścieków podano wymóg zastosowania dna z włókna poliestrowo-szklanego. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie dna ze skosami sedymentacyjnymi betonowymi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje wykonanie dna ze skosami sedymentacyjnymi betonowymi.