

OPINIA 14/2024

Dotyczy: Wymiana kotła C.O.

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku przy ul. Nadnotecka nr 22 w Drawsko dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych użytkowanych przez: Pan Gminne Przedszkole Publiczne Urząd Gminy Drawsko

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
Pana Tomasza Mazur w celu

~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³~~

~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³~~

~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód dymowy o wymiarach fi.300mm, i długości 8m.

Pion kominowy z wkładem ceramicznym, w dobrym stanie technicznym.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.), Dz. U. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 121 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. dla:
Tomasz Mazur

Potwierdzenie odbioru opinii:

data / podpis /

U w a g a:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

Opiniodawca
(uprawniony Mistrz Kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
CZŁONEK KRP WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

pieczęć i podpis
Tomasz Mazur