



Opinia Nr .023... /2024.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZ..... ul...GDAŃSKA..... Nr54..... dotycząca mieszkania Nr14..... Pana /i/ Wspólnota.Mieszkaniowa.Gdańsk.54...lok.mieszkalny..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego PanaŻuchowski. Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr4..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~może~~) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia NR.4.W celu.zainstalowania.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.lakalu.nr.14.należy.z.pomieszczeni.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

z.uwagi.na.brak.wolnych.przewodów.system.pow/spaliniwy.pieca.wyprowadzić.prez.dach.budynku.....

2. Urządzenie (a) ...wentylcja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~

Podać rodzaj urządzenia

...do.przewodu.kominowego.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ...piec.kafłowe.2.szt..... działa (ją) wadliwie z przyczyn=====.....

Wymienić jakie

...jedyne,źródła.grzewcze.zlikwidować.w.celu.uzyskania.dotacji.....

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla..inwestor.....

1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dniapodpis.....

OPINIODAWCA

(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)



ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz. nr 19084 z dn. 23.06.86r., NIP 9670021463
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195

Pieczęć i podpis

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

