

LEGENDA / UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

Proj. punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
1. Słup aluminiowy h=10 z wysięgnikiem jednoramienny 1,5m/5 stopni
2. Fundament prefabrykowany
3. Oprawa Led o mocy 80W, w II klasa izolacji
4. Złącze słupowe
5. Przewód YDYżo 3x2,5mm, l=12m

Proj. punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
1. Słup aluminiowy h=6
2. Fundament prefabrykowany
3. Oprawa asymetryczna Led o mocy 80W w II klasa izolacji
4. Złącze słupowe
5. Przewód YDYżo 3x2,5mm, l=8m

Proj. linia kablowa oświetleniowa typu YAKXS 4x35mm + FeZn 30x4

Proj. rura ochronna do zabezpieczenia sieci oświetleniowej

P.H.U. "ARCUS 2"
Tadeusz Hoszowski
40-599 Katowice
ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKROENERGETYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

RYSUNEK NR: EO 02

PROJEKTANT:	MGR INŻ. Michał Żarnotal	UPR.BUD. SLK/2013/POOE/07		SKALA: 1:500
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. Krzysztof Nowak	UW-136/82		DATA: wrzesień 2019
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Karol Żarnotal			