

Inowrocław, 13.06.2023 r.

Pismo nr ET/BCH/47/1657/2023

Urząd Miejski w Janikowie  
ul. Przemysłowa 6  
88-160 Janikowo



Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 26 maja 2023 r. (data wpływu 30 maja 2023 r.) znak: RIT.ZK.6680.25.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego do budynków Centrum Żeglarstwa i Sportów Wodnych przy ulicy Głównej w Janikowie przedstawionego na załączonym planie sytuacyjnym (działka ewidencyjna nr 2/25 Janikowo obręb 3) informujemy, że udzielamy zgody na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do wskazanego przez Państwa w piśmie budynku w miejscu skrzyżowania z naszym rurociągiem solankowym, mając na uwadze poniższe.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy wykonać odkrywkę w celu sprawdzenia rzędnych wysokościowych na jakich przebiega rurociąg solankowy (zgodnie z posiadaną przez nas dokumentacją jest to rurociąg o średnicy dn500). Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie ww. rurociągu solanki powinny zostać wykonane ręcznie aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu rurociągu i wyciekowi solanki do gruntu. W miejscu skrzyżowania rurociągu solanki z ciepłociągiem należy przewidzieć zastosowanie np. rury osłonowej. Określenie materiału z jakiego ma być wykonana, jak również ewentualnego jej zamknięcia na końcach, czy też wypełnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową leży w gestii projektanta projektującego przyłączy ciepłownicze.

**Z poważaniem**

Wiesław Biernacki  
Prezes Zarządu

Maciej Szota  
Członek Zarządu